

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ**

**Нормативы по энергопотреблению и теплозащите**

**ENERGY EFFICIENCY IN RESIDENTIAL AND PUBLIC BUILDINGS**

**Energy Consumption and Thermal Performance Standards**

Дата введения 2004

**ПРЕДИСЛОВИЕ**

1. РАЗРАБОТАНЫ: НИИ строительной физики РААСН, г.Москва (Матросов Ю.А. - научный рук., Бутовский И.Н., Климова Г.К.); Комитетом по строительству правительства Ленинградской области, г.Санкт-Петербург (Бойко Ю.Д.); ЛенСпецСМУ Санкт-Петербурга (Заренков В.А.); институтами Санкт-Петербурга СПбЗНИИПИ (Рязанов А.В.); Центром по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ), г.Москва (Матросов Ю.А.); Обществом по защите природных ресурсов (Гольдштейн Д.Б.).

В основу нормативного документа положены ТСН 23-340-2002 СПб, ТСН 23-304-99 г.Москвы (МГСН 2.01-99), ТСН 23-309-2000 Тверской области, работы НИИ строительной физики (НИИСФ), Центра по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ); Общества по защите природных ресурсов.

2. ВНЕСЕНЫ Комитетом по строительству правительства Ленинградской области.

3. СОГЛАСОВАНЫ с Управлением ЖКХ правительства Ленинградской области, УГПС МЧС Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Центром Госсанэпиднадзора в Ленинградской области.

4. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ в действие постановлением правительства Ленинградской области N от .\*

5. ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Госстроем России, письмо N от .\*

\* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

**ВВЕДЕНИЕ**

*Территориальные строительные нормы по энергопотреблению и теплозащите жилых и общественных зданий (далее - нормы) разработаны по заданию Комитета по строительству правительства Ленинградской области и ЛенСпецСМУ в соответствии*

с статьей 53 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" и с целью эффективного использования энергии, расходуемой на отопление зданий при обеспечении комфортных условий пребывания в них людей.

*Нормы разработаны на основании Закона Российской Федерации "Об энергосбережении" N 28-ФЗ от 3.04.96 г., постановления Правительства РФ N 1087 от 2.11.95 г. "О неотложных мерах по энергосбережению", Указа Президента РФ N 472 от 7.05.95 г. "Основные направления энергетической политики Российской Федерации на период до 2010 года" и Федеральной целевой программы "Энергосбережение России", принятой постановлением Правительства РФ N 80 от 24.01.98 г., и в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов: СНиП 23-01, СНиП 23-02, СНиП 31-01, СНиП 2.08.02, СНиП 41-01, СНиП 41-02 и ГОСТ 30494, и обеспечивают согласно этим требованиям снижение уровня энергопотребления на отопление зданий с 2004 г. не менее, чем на 20% по сравнению с 1999 г.*

*Требования настоящих норм преследуют цель проектирования жилых зданий и зданий общественного назначения с эффективным использованием энергии путем выявления суммарного эффекта энергосбережения от использования архитектурных, строительных и инженерных решений, направленных на экономию энергетических ресурсов.*

*Нормативы в настоящих нормах установлены из условий энергосбережения согласно СНиП 23-02, учитывают особенности базы стройиндустрии Ленинградской области, местной промышленности стройматериалов, систем теплоснабжения и типологии проектных решений для массового жилищно-гражданского строительства. В нормах заложена возможность поэтапного повышения уровня тепловой защиты зданий в будущем, в том числе с учетом возможностей областной строительной индустрии и рационального (эффективного) использования выпускаемой продукции, а также создание более энергоэффективных зданий, чем требования настоящих норм.*

*При разработке настоящих норм использованы ТСН 23-340-2002 СПб, ТСН 23-304-99 г. Москвы (МГСН 2.01-99), ТСН 23-309-2000 Тверской области, типовые строительные нормы по теплозащите зданий для регионов РФ "Энергетическая эффективность в зданиях", разработанные ЦЭНЭФ, НИИСФ и Обществом по защите природных ресурсов, а также свод правил СП 23-101-2000\* и СНиП 31-02-2001.*

\* Заменены на СП 23-101-2004, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

## **1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

1.1 Нормы должны соблюдаться на территории Ленинградской области при проектировании новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых отапливаемых жилых зданий (многоквартирных и многоквартирных) и зданий общественного назначения (дошкольных, общеобразовательных, лечебных учреждений и поликлиник, учебных, зрелищных, учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания, административно-бытовых и спортивных), а также других зданий общественного назначения с нормируемой температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха.

1.2 Нормы обязательны для применения юридическими лицами независимо от

организационно-правовой формы и формы собственности, принадлежности и государственности, гражданами (физическими лицами), занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью или осуществляющими индивидуальное строительство, а также иностранными юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в области проектирования и строительства на территории, обозначенной в 1.1, если иное не предусмотрено федеральным законом.

1.3 Нормы устанавливают обязательные минимальные требования по теплозащите зданий, исходя из требований по снижению их энергопотребления, соблюдения санитарно-гигиенических, противопожарных требований и требуемых комфортных условий.

При проектировании зданий допускается применять более высокие требования в соответствии с классификацией согласно разделу 6 по классу энергетической эффективности, устанавливаемые конкретным заказчиком и направленные на достижение более высокого энергосберегающего эффекта. В этом случае в соответствии с классом энергетической эффективности здания следует снижать нормативные значения, установленные в таблицах 4.6а и 4.6б, в пределах соответствующих интервалов отклонений выбранного класса энергетической эффективности.

1.4 Нормы не распространяются на:

- мобильные (передвижные) здания, временные здания и сооружения, которые находятся на одном месте не более двух отопительных сезонов;
- надувные оболочки, палатки и шатры;
- здания и сооружения, отапливаемые сезонно не более трех месяцев в году;
- объекты, по которым проектная документация разработана, утверждена и строительство начато до момента ввода в действие настоящих норм.

На объекты, по которым на момент ввода в действие настоящих норм утверждена проектно-сметная документация не ранее 1 января 2000 г., решение о выполнении требований данных норм следует принимать органами администрации Ленинградской области или заказчиком.

Возможность применения настоящих норм для зданий, имеющих архитектурно-историческое значение, определяется на основании согласования с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Ленинградской области в каждом конкретном случае.

## **2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

2.1 Правовая основа разработки настоящих норм для Ленинградской области как субъекта Российской Федерации предусмотрена статьей 53 "Градостроительного кодекса Российской Федерации".

2.2 Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в данном документе, приведен в приложении А.

### 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и их определения, применяемые в настоящем нормативном документе, приведены в приложении Б.

## 4 ТЕПЛОЗАЩИТА ЗДАНИЙ

### 4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1 Настоящие нормы предназначены для обеспечения основного требования - рационального использования энергетических ресурсов путем выбора соответствующего уровня теплозащиты здания с учетом эффективности систем теплоснабжения и обеспечения микроклимата, рассматривая здание и системы его обеспечения как единое целое.

4.1.2 Выбор теплозащитных свойств здания следует осуществлять по одному из двух альтернативных подходов:

- потребителю, когда теплозащитные свойства определяются по нормативному значению удельного энергопотребления здания в целом или его отдельных замкнутых объемов - блок-секций, пристроек и прочего;

- предписывающему, когда нормативные требования предъявляются к отдельным элементам теплозащиты здания.

Выбор подхода разрешается осуществлять заказчику и проектной организации.

4.1.3 При выборе потребителю подхода теплозащитные свойства наружных ограждающих конструкций следует определять согласно подразделу 4.3 настоящих норм.

4.1.4 При выборе предписывающего подхода теплозащитные свойства наружных ограждающих конструкций следует определять согласно подразделу 4.4 настоящих норм.

4.1.5 Выбор окончательного проектного решения при использовании одного из двух подходов, поименованных в 4.1.2, следует выполнять на основе сравнения вариантов с различными конструктивными, объемно-планировочными и инженерными решениями по наименьшему значению удельной потребности тепловой энергии на отопление здания, определяемой согласно подразделу 4.5 настоящих норм.

4.1.6 При разработке проекта здания следует составлять согласно СНиП 23-02 и разделу 7 энергетический паспорт здания, характеризующий его уровень теплозащиты и энергетическое качество и доказывающий соответствие проекта здания настоящим нормам.

### 4.2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ

4.2.1 Среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период  $t_{ext}^{av}$ , °С, и расчетную температуру наружного воздуха в холодный период года  $t_{ext}$ , °С, принимаемую равной средней температуре наиболее холодной пятидневки

обеспеченностью 0,92, следует принимать согласно СНиП 23-01 и в соответствии с таблицей 4.1 настоящих норм.

Таблица 4.1 - Расчетные температуры наружного воздуха в холодный период года

Город	Расчетные температуры наружного воздуха, °С,		
	наиболее холодной пятидневки $t_{ext}$	средней за отопительный период $t_{ext}^{av}$ для зданий	
		жилых, общеобразовательных учреждений и других общественных зданий, кроме перечисленных в графе 4	поликлиник и лечебных учреждений, домов- интернатов и дошкольных учреждений
1	2	3	4
Белогорка	-27	-2,5	-1,6
Будогощь	-29	-2,8	-1,8
Винницы	-30	-3,6	-2,6
Вознесенье	-30	-3,1	-2,2
Волосово	-27	-2,6	-1,6
Волхов	-29	-2,7	-1,7
Выборг	-25	-2,2	-1,3
Ефимовский	-30	-3,6	-2,6
Кингисепп	-27	-2,0	-1,0

Кипень	-27	-2,4	-1,5
Лесогорский	-25	-2,5	-1,6
Лодейное Поле	-29	-3,4	-2,4
Любань	-28	-2,5	-1,5
Николаевское	-27	-2,3	-1,4
Новая Ладога	-29	-2,7	-1,8
Озерки	-24	-2,1	-1,2
Осьмино	-27	-2,2	-1,2
Приозерск	-25	-2,2	-1,3
Роцино	-25	-2,4	-1,5
Санкт-Петербург	-26	-1,8	-0,9
Свирица	-29	-2,9	-1,9
Сосново	-25	-2,4	-1,5
Старое Гарколово	-24	-1,7	-0,7
Тихвин	-29	-2,8	-1,8
Шугозеро	-30	-3,3	-2,3

4.2.2 Расчетные оптимальные параметры внутреннего воздуха помещений зданий следует принимать согласно ГОСТ 30494, СанПиН 2.1.2.1002, СанПиН 2.1.2.1188, СанПиН 2.4.1.1249 и СП 23-101 для соответствующих типов зданий по таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Расчетная температура, относительная влажность и температура точки росы внутреннего воздуха помещений, принимаемые при теплотехнических расчетах ограждающих конструкций

Здания и помещения	Температура воздуха внутри помещений здания $t_{int}$ , °C	Относительная влажность воздуха внутри помещений здания $\varphi_{int}$ , %	Температура точки росы $t_d$ , °C
1. Жилые здания, общеобразовательные учреждения и другие общественные здания, поименованные в 1.2, кроме перечисленных в пп.2 и 3 этой таблицы	20	55	10,7
2. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты	21	55	11,6
3. Дошкольные учреждения	22	55	12,6
4. Для помещений кухонь	20	65	13,2
5. Для помещений ванных комнат и плавательных бассейнов:			
для взрослых	27	60	18,6
для детей	32	60	23,3
Примечания: 1. Для зданий, не указанных в таблице, температуру воздуха $t_{int}$ , относительную влажность воздуха $\varphi_{int}$ внутри зданий и соответствующую им температуру точки росы следует принимать согласно ГОСТ 30494 и нормам проектирования соответствующих зданий.			

2. Параметры микроклимата специальных общеобразовательных школ-интернатов, детских дошкольных и оздоровительных учреждений следует принимать в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами Министерства здравоохранения РФ.

4.2.3 Градусо-сутки отопительного периода  $D_d$ , °С·сут, в соответствии 4.2.2 и СП 23-101 следует принимать по таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Градусо-сутки и продолжительность отопительного периода

Город	Градусо-сутки $D_d$ , °С·сут / продолжительность отопительного периода $Z_{ht}$ , сут		
	Здания		
	жилые, общеобразовательные и другие общественные, кроме перечисленных в графах 3 и 4	поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов	дошкольных учреждений
1	2	3	4
Белогорка	5085/226	5560/246	5806/246
Будогощь	5084/223	5540/243	5783/243
Винницы	5617/238	6089/258	6347/258
Вознесенье	5452/236	5939/256	6195/256
Волосово	5198/230	5650/250	5900/250
Волхов	5130/226	5584/246	5830/246



Выборг	5017/226	5463/245	5708/245
Ефимовский	5546/235	6018/255	6273/255
Кингисепп	4840/220	5302/241	5543/241
Кипень	5107/228	5580/248	5828/248
Лесогорский	5220/232	5695/252	5947/252
Лодейное Поле	5382/230	5827/249	6076/249
Любань	5062/225	5512/245	5757/245
Николаевское	4906/220	5376/240	5616/240
Новая Ладога	5130/226	5586/245	5831/245
Озерки	4972/225	5439/245	5684/245
Осьмино	4884/220	5328/240	5568/240
Приозерск	5106/230	5575/250	5825/250
Роцино	5130/229	5602/249	5851/249
Санкт- Петербург	4796/220	5234/239	5473/239
Свирица	5221/228	5702/249	5951/249
Сосново	5197/232	5670/252	5922/252
Старое Гарколово	4860/224	5360/247	5607/247

Тихвин	5176/227	5632/247	5879/247
Шугозеро	5429/233	5918/254	6172/254

4.2.4 Среднюю за отопительный период величину суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности различной ориентации при действительных условиях облачности  $\bar{I}$ , МДж/м<sup>2</sup>, следует принимать по таблице 4.4.

Таблица 4.4 - Средняя величина солнечной суммарной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности  $\bar{I}$ , МДж/м<sup>2</sup>, за отопительный период

Город	Горизонтальная поверхность	Вертикальные поверхности с ориентацией на				
		С	СВ/СЗ	В/З	ЮВ/ЮЗ	Ю
Санкт-Петербург	912	394	455	650	902	1009
Волхов, Новая Ладога, Озерки, Старое Гарколово	1032	526	592	810	1129	1271
Выборг, Лесогорский, Приозерск, Роцино, Свирица, Сосново	1184	578	664	904	1235	1372
Винницы, Вознесенье, Лодейное Поле	1269	611	704	958	1302	1446
Будогощь, Ефимовский, Тихвин, Шугозеро	1089	562	631	840	1140	1272
Белогорка, Волосово, Кингисепп, Кипень, Любань, Осьмино	1104	578	648	852	1132	1255
Николаевское	1119	604	678	900	1221	1369

--	--	--	--	--	--	--

4.2.5 При проектировании пароизоляции ограждающих конструкций рассматривают следующие периоды их эксплуатации:

- годовой период, включающий все 12 месяцев;
- период месяцев с отрицательными (меньше нуля °С) средними месячными температурами наружного воздуха;
- зимний период со средними месячными температурами наружного воздуха меньшими минус 5 °С;
- весенне-осенний со средними месячными температурами наружного воздуха в интервале от минус 5 °С до плюс 5 °С;
- летний период со средними месячными температурами наружного воздуха больше плюс 5 °С.

Среднюю температуру наружного воздуха  $t_i$  для соответствующего периода эксплуатации ограждающих конструкций следует вычислять как среднеарифметическое значение среднемесячных температур периода, определяемых по таблице 4.5, по формуле

$$t_i = \sum_{j=1}^n t_j^m / n, \quad (4.1)$$

где  $t_j^m$  - средняя месячная температура воздуха  $j$ -го месяца, °С;  
 $n$  - число месяцев периода эксплуатации.

Таблица 4.5 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С, (а) и среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа, (б)

Город		I	II	III	IV	V	VI	VI I	VII I	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Белогорка	(а)	-9,0	-8,9	-4,5	2,7	9,7	14,3	16,7	15,1	9,8	4,1	-0,9	-5,8	3,6
	(б)	3,3	3,2	3,6	5,7	8,0	11,6	14,4	13,9	10,6	7,5	5,5	4,1	7,6
Будогощь	(а)	-9,9	-8,6	-4,0	3,4	10,3	14,8	17,1	15,0	9,8	4,1	-1,5	-6,9	3,6

	(б)	3,1	3,1	3,5	5,6	8,0	11,6	14,4	13,9	10,4	7,3	5,2	3,9	7,5
Винницы	(а)	-11,2	-10,4	-5,7	1,7	8,5	13,3	15,9	13,9	8,6	2,6	-2,9	-8,3	2,2
	(б)	3,0	2,8	3,1	5,1	7,4	11,3	13,9	13,4	10,0	6,8	5,0	3,5	7,1
Вознесенье	(а)	-10,5	-9,8	-5,5	1,8	8,0	13,5	16,5	14,7	9,4	3,4	-2,2	-7,3	2,7
	(б)	2,9	2,9	3,3	5,3	7,4	11,5	14,3	13,8	10,3	6,9	5,1	3,7	7,3
Волосово	(а)	-9,4	-8,8	-4,8	2,3	9,3	13,9	16,1	14,2	9,3	4,0	-1,3	-6,2	3,2
	(б)	3,3	3,2	3,6	5,7	8,0	11,6	14,4	13,9	10,6	7,5	5,5	4,1	7,6
Волхов	(а)	-9,5	-8,9	-4,6	2,9	9,6	14,4	16,8	14,9	9,7	4,0	-1,3	-6,4	3,5
	(б)	3,2	3,1	3,5	5,8	8,1	11,9	14,8	14,2	10,6	7,4	5,4	4,0	7,7
Выборг	(а)	-7,9	-8,6	-4,6	2,1	9,1	14,7	17,4	15,5	10,4	4,6	-0,5	-5,2	3,9
	(б)	3,3	3,1	3,8	5,4	7,8	11,7	14,2	14,0	10,7	7,6	5,5	4,2	7,6
Ефимовский	(а)	-11,1	-10,3	-5,5	2,0	9,1	13,9	16,2	14,1	8,7	2,7	-2,9	-8,2	2,4
	(б)	2,8	2,8	3,2	5,3	7,7	11,3	13,9	13,3	9,8	6,8	4,7	3,5	7,1
Кингисепп	(а)	-8,0	-7,6	-3,8	3,5	10,0	14,7	17,0	15,1	10,3	4,4	-0,2	-4,9	4,2
	(б)	3,3	3,3	3,9	5,5	8,1	11,1	14,4	14,4	10,7	7,7	5,5	4,3	7,8

		3			8		8	,4	0	8		7		
Кипень	(а)	-9,3	-8,4	-4,4	2,5	9,4	14,4	16,3	14,5	9,5	4,5	-1,3	-6,2	3,5
	(б)	3,2	3,1	3,6	5,7	8,0	11,8	14,5	14,1	10,6	7,4	5,3	4,0	7,6
Лесогорский	(а)	-9,1	-9,0	-4,7	1,9	8,9	14,1	16,5	14,4	9,3	3,9	-1,1	-6,1	3,2
	(б)	3,2	3,0	3,4	5,1	7,4	11,2	13,8	13,5	10,3	7,2	5,4	4,0	7,3
Лодейное Поле	(а)	-10,7	-9,9	-5,5	2,2	9,3	14,5	17,1	15,0	9,5	3,4	-2,1	-7,5	2,9
	(б)	3,1	2,9	3,3	5,4	7,5	11,3	14,0	13,6	10,3	7,1	5,2	3,7	7,3
Любань	(а)	-9,5	-8,6	-4,2	3,2	10,0	14,6	16,9	14,8	9,7	4,3	-1,1	-6,2	3,7
	(б)	3,2	3,1	3,6	5,7	8,1	11,8	14,7	14,2	10,5	7,3	5,4	4,0	7,6
Николаевское	(а)	-8,7	-7,8	-3,6	3,5	10,6	14,9	16,8	15,1	10,2	4,5	-0,7	-5,7	4,1
	(б)	3,5	3,2	3,7	5,8	8,3	12,0	14,8	14,2	10,8	7,5	5,5	4,2	7,8
Новая Ладога	(а)	-9,2	-8,9	-4,9	2,3	9,1	14,3	17,2	15,4	10,3	4,3	-1,3	-6,1	3,5
	(б)	3,2	3,0	3,5	5,6	8,1	12,0	14,9	14,3	10,6	7,3	5,2	4,0	7,6
Озерки	(а)	-8,1	-8,3	-4,8	1,8	8,5	14,0	17,0	15,5	10,9	5,3	0,2	-4,7	4,0
	(б)	3,4	3,1	3,5	5,4	7,7	12,1	14,9	14,8	11,2	7,9	5,6	4,2	7,8

Осьмино	(а)	-8,5	-7,9	-4,0	3,5	10,3	14,6	16,8	14,9	10,0	4,8	-0,6	-5,5	4,0
	(б)	3,4	3,3	3,7	5,9	8,3	12,0	14,8	14,1	10,8	7,7	5,6	4,2	7,8
Приозерск	(а)	-8,6	-8,7	-4,8	1,9	8,4	13,8	16,5	14,9	9,9	4,3	-0,5	-5,3	3,5
	(б)	3,3	3,0	3,4	5,3	7,4	11,1	14,1	13,9	10,5	7,3	5,5	4,1	7,4
Роцино	(а)	-9,0	-8,5	-4,2	2,3	9,1	14,2	16,7	14,9	9,9	4,1	-1,2	-5,9	3,5
	(б)	3,3	3,1	3,5	5,3	7,5	11,4	14,1	13,9	10,6	7,4	5,4	4,1	7,5
Санкт-Петербург	(а)	-7,4	-7,5	-3,5	3,3	10,0	15,1	17,8	16,1	10,9	5,1	-0,3	-4,8	4,6
	(б)	3,3	3,2	3,9	5,7	8,0	11,8	14,6	14,3	10,9	7,6	5,5	4,2	7,8
Свирица	(а)	-9,8	-9,7	-5,7	1,9	8,9	14,1	16,9	15,2	10,0	4,0	-1,6	-6,7	3,1
	(б)	3,0	3,0	3,7	5,6	8,1	11,8	14,8	14,3	10,6	7,3	5,2	3,8	7,6
Сосново	(а)	-9,2	-8,6	-4,5	2,1	8,8	14,0	16,4	14,5	9,5	4,0	-1,3	-5,9	3,3
	(б)	3,3	3,1	3,6	5,5	7,9	12,1	15,1	14,7	10,8	7,4	5,3	4,1	7,7
Старое Гарколово	(а)	-7,4	-7,7	-4,1	2,2	8,5	13,8	16,6	15,2	10,8	5,4	0,3	-4,0	4,1
	(б)	3,5	3,2	3,6	5,6	8,0	11,9	14,8	14,5	10,9	7,7	5,6	4,4	7,8
Тихвин	(а)	-10	-9,3	-4,7	2,8	9,7	14,7	16,6	14,8	9,5	3,6	-1,	-6,6	3,2

		,5										8		
	(б)	2,9	3,0	3,6	5,5	7,9	11,5	14,0	13,5	10,2	7,1	5,1	3,8	7,3
Шугозеро	(а)	-11,0	-9,8	-5,2	2,2	9,1	13,9	16,3	13,4	8,9	3,1	-2,4	-7,6	2,6
	(б)	3,0	2,9	3,3	5,3	7,7	11,4	14,2	13,8	10,2	7,0	5,0	3,6	7,3

\* здесь - значение парциального давления водяного пара рассчитано по эмпирической зависимости максимального парциального давления от средней месячной температуры воздуха (а).

Температуру в плоскости возможной конденсации  $\tau_c$  следует определять по формуле

$$\tau_c = t_{int} - (t_{int} - t_i) \cdot (1 / \alpha_{int} + R_c) / R_o, \quad (4.2)$$

где  $t_{int}$  - расчетная температура внутреннего воздуха, °С;

$t_i$  - средняя температура наружного воздуха  $i$ -го периода, °С;

$\alpha_{int}$  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м<sup>2</sup>·°С);

$R_c$  - термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации, м<sup>2</sup>·°С/Вт;

$R_o$  - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м<sup>2</sup>·°С/Вт.

Парциальное давление насыщенного водяного пара  $E$ , Па, в плоскости возможной конденсации ( $E_1, E_2, E_3, E_0$ ) при температуре  $\tau_c$  определяется согласно СП 23-101.

Среднее парциальное давление водяного пара  $e$ , Па, годового периода  $e_y^{ext}$  и периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами  $e_0^{ext}$  определяется как среднеарифметическое значение парциального давления водяного пара соответствующих месяцев, принимаемых по таблице 4.5, по формуле

$$e_0^{ext} = \sum_{j=1}^n e_j^m / n, \quad (4.3)$$

где  $e_j^m$  - среднее месячное парциальное давление водяного пара  $j$ -го месяца, гПа;

$n$  - число месяцев с отрицательными средними месячными температурами.

Примечание - В тексте данного нормативного документа согласно ГОСТ 25898 применен термин "парциальное давление водяного пара" вместо термина "упругость водяного пара".

4.2.6 При проектировании теплозащиты используются следующие расчетные показатели строительных материалов конструкций для условий эксплуатации Б согласно СП 23-101 и приложению Д настоящего документа:

- коэффициент теплопроводности  $\lambda$ , Вт/(м·°С);

- коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 ч)  $\varepsilon$ , Вт/(м<sup>2</sup>·°С);

- удельная теплоемкость (в сухом состоянии)  $c_o$ , кДж/(кг·°С);

- коэффициент паропроницаемости  $\mu$ , мг/(м·ч·Па) или сопротивление паропроницанию  $R_{vr}$ , м<sup>2</sup>·ч·Па/мг;

- воздухопроницаемость  $G$ , кг/(м<sup>2</sup>·ч) или сопротивление воздухопроницанию  $R_a$ , м<sup>2</sup>·ч·Па/кг или м<sup>2</sup>·ч/кг (для окон и балконных дверей при  $\Delta p = 10$  Па);

- коэффициент поглощения солнечной радиации наружной поверхностью ограждения  $\rho_o$ .

Примечания:

1. Расчетные показатели эффективных теплоизоляционных материалов (минераловатных, стекловолоконистых и полимерных), а также материалов, не приведенных в СП 23-101 и приложении Д, следует принимать для условий эксплуатации Б согласно теплотехническим испытаниям по методике СП 23-101, полученных аккредитованными Госстроем России испытательными лабораториями с учетом расчетного массового отношения влаги в материале, приведенного для соответствующего материала в СП 23-101.

2. Допускается применять эффективные теплоизоляционные материалы только в случаях, когда показатели пожарной опасности строительных конструкций при их применении соответствуют требованиям СНИП 21-01, СНИП 2.01.02. Показатели пожарной опасности эффективных теплоизоляционных материалов (строительных конструкций при их применении), не имеющих сертификата пожарной безопасности и (или) протоколов натуральных огневых испытаний, следует принимать согласно результатам испытаний, проведенных аккредитованными для испытаний в области пожарной безопасности лабораториями.

4.2.7 При расчетах теплоэнергетических показателей зданий согласно разделу 4.5



следует руководствоваться следующими правилами:

а) Отапливаемую площадь здания следует определять как площадь этажей (в т.ч. мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, измеряемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами. При этом площадь лестничных клеток и лифтовых шахт включается в площадь этажа. Площадь антресолей, галерей и балконов зрительных и других залов следует включать в отапливаемую площадь здания.

В отапливаемую площадь здания не включаются площади объемов здания неотапливаемого подвала (подполья), чердака или его части, не занятой под мансарду, остекленных лоджий, балконов, веранд, холодных кладовых и т.п., выходящих за пределы наружных ограждающих конструкций, а также площади технических этажей.

б) При определении площади мансардного помещения жилого здания учитывается площадь этого помещения с высотой от пола до наклонного потолка 1,5 м при наклоне  $30^\circ$  к горизонту, 1,1 м - при  $45^\circ$ , 0,5 м - при  $60^\circ$  и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой от пола до наклонного потолка следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены, примыкающей к потолку, должна быть 1,2 м при наклоне потолка  $30^\circ$ , 0,8 м - при  $45^\circ - 60^\circ$ , не ограничивается при наклоне  $60^\circ$  и более.

При определении площади мансардного помещения общественного здания учитывается площадь этого помещения с высотой от пола до наклонного потолка не менее 1,6 м.

в) Площадь жилых помещений здания подсчитывается как сумма площадей всех общих комнат (гостиных) и спален.

г) Отапливаемый объем здания определяется как произведение площади этажа на внутреннюю высоту, измеряемую от поверхности пола первого этажа (отапливаемого цокольного этажа и подвала) до поверхности потолка последнего этажа (мансардного этажа, отапливаемого чердака).

При сложных формах внутреннего объема здания отапливаемый объем определяется как объем пространства, ограниченного внутренними поверхностями наружных ограждений (стен, покрытия или чердачного перекрытия, цокольного перекрытия).

Для определения объема воздуха, заполняющего здание, отапливаемый объем умножается на коэффициент 0,85.

д) Площадь наружных ограждающих конструкций определяется по внутренним размерам здания. Общая площадь наружных стен (с учетом оконных и дверных проемов) определяется как произведение периметра наружных стен по внутренней поверхности на внутреннюю высоту здания, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа. Суммарная площадь окон определяется по размерам проемов в свету. Площадь наружных стен (непрозрачной части) определяется как разность общей площади наружных стен и площади окон.

е) Площадь горизонтальных наружных ограждений (покрытия, чердачного и цокольного перекрытия) определяется как площадь этажа здания (в пределах внутренних поверхностей наружных стен).

При наклонных поверхностях потолков последнего этажа площадь покрытия, чердачного перекрытия определяется как площадь внутренней поверхности потолка.

### 4.3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕПЛОЗАЩИТЕ ЗДАНИЯ В ЦЕЛОМ - ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД

4.3.1 Проект здания следует разрабатывать на основе нормируемой величины удельного расхода тепловой энергии на отопление проектируемого здания  $q_h^{req}$ , кДж/(м<sup>2</sup>·°C·сут) [кДж/(м<sup>3</sup>·°C·сут)] согласно 4.3.2. Выбор величин приведенного сопротивления теплопередаче отдельных элементов теплозащиты зданий следует начинать с нормируемых значений, приведенных в СНиП 23-02 и градусо-суток по таблице 4.3, и в соответствии с 4.3.5. Процесс теплотехнического проектирования ограждающих конструкций до удовлетворения требования 4.3.2 рекомендуется осуществлять согласно подразделу 4.6. Если в результате расчета удельный расход тепловой энергии на отопление здания окажется меньше нормируемого значения, то разрешается снижение сопротивления теплопередаче отдельных элементов теплозащиты по сравнению с нормируемым (но не ниже минимально допустимых значений согласно 4.3.3 настоящих норм, и с учетом соблюдения требования невыпадения конденсата в соответствии с 4.3.7) до значений, когда расчетная удельная потребность энергии достигнет требуемого значения.

4.3.2 Расчетный удельный (на 1 м<sup>2</sup> отапливаемой площади здания [или на 1 м<sup>3</sup> отапливаемого объема]) расход тепловой энергии на отопление проектируемого здания  $q_h^{des}$ , кДж/(м<sup>2</sup>·°C·сут) [кДж/(м<sup>3</sup>·°C·сут)], должен быть меньше или равен нормируемому значению  $q_h^{req}$ , кДж/(м<sup>2</sup>·°C·сут) [кДж/(м<sup>3</sup>·°C·сут)], и определяется путем выбора теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания и типа, эффективности и метода регулирования используемой системы отопления до удовлетворения условия

$$q_h^{req} \geq q_h^{des}, \quad (4.4)$$

где  $q_h^{req}$  - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление проектируемого здания, кДж/(м<sup>2</sup>·°C·сут) [кДж/(м<sup>3</sup>·°C·сут)], определяемый для различных типов жилых и общественных зданий: а) при подключении их к системам централизованного теплоснабжения согласно таблице 4.6а или 4.6б, б) при подключении здания к системам децентрализованного теплоснабжения - умножением величины, определяемой согласно таблице 4.6а или 4.6б, на коэффициент  $\eta$ , рассчитываемый по формуле

$$\eta = \eta_{dec} / \eta_o^{des}, \quad (4.5)$$

где  $\eta_{dec}$  - расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и децентрализованного теплоснабжения, определяемый согласно разделу 5;

$\eta_o^{des}$  - расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и

централизованного теплоснабжения, определяемый согласно разделу 5;

$q_h^{des}$  - расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление проектируемого здания, кДж/(м<sup>2</sup>·°С·сут) [кДж/(м<sup>3</sup>·°С·сут)], определяемый согласно подразделу 4.5.

Таблица 4.6а - Нормируемый удельный расход тепловой энергии  $q_h^{req}$  на отопление жилых домов многоквартирных отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м<sup>2</sup>·°С·сут), не более

Отапливаемая площадь домов, м <sup>2</sup>	с числом этажей			
	1	2	3	4
До 60	140	-	-	-
100	125	135	-	-
150	110	120	130	-
250	100	105	110	115
400	-	90	95	100
600	-	80	85	90
1000 и более	-	70	75	80

Примечание - При промежуточных значениях площади отапливаемых помещений дома в интервале 60-1000 м<sup>2</sup> значения  $q_h^{req}$  должны определяться по интерполяции

Таблица 4.6б - Нормируемый удельный расход тепловой энергии  $q_h^{req}$  на отопление жилых многоквартирных и общественных зданий, кДж/(м<sup>2</sup>·°С·сут) [кДж/(м<sup>3</sup>·°С·сут)], не более

Типы зданий	Этажность зданий:					
	1-2-3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11	12 и выше
1 Жилые, гостиницы, общежития	По табл.4.6а	85 [31]  По табл.4.6а для 4-этажных домов многоквартирных и блокированных	80 [29]	76 [27,5]	72 [26]	70 [25]
2 Общие, кроме перечисленных в позициях 3, 4 и 5 таблицы	[42]; [38]; [36] соответственно нарастающему этажности	[32]	[31]	[29,5]	[28]	-
3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты	[34]; [33]; [32] соответственно нарастающему этажности	[31]	[30]	[29]	[28]	-
4 Дошкольные учреждения	[45]	-	-	-	-	-
5 Сервисного обслуживания	[23]; [22]; [21] соответственно нарастающему этажности	[20]	[20]	-	-	-
6 Административного назначения (офисы)	[36]; [34]; [33] соответственно нарастающему этажности	[27]	[24]	[22]	[20]	[20]

4.3.3 Минимально допустимое сопротивление теплопередаче ограждающих

конструкций  $R_{min}$ , м<sup>2</sup>·°C/Вт должно быть не ниже значений, определяемых по формуле (4.6) для стен группы зданий, указанных в поз.1 таблицы 4.6б, либо по формуле (4.7) - для остальных ограждающих конструкций

$$R_{min} = R_{req} \cdot 0,63, \quad (4.6)$$

$$R_{min} = R_{req} \cdot 0,8, \quad (4.7)$$

где  $R_{req}$  - нормируемые значения сопротивлений теплопередаче, приведенные в СНиП 23-02 и градусо-суток по таблице 4.3 настоящих норм, м<sup>2</sup>·°C/Вт.

4.3.4 Нормируемое сопротивление теплопередаче внутренних ограждающих конструкций при разности расчетных температур воздуха между помещениями 6 °С и выше следует принимать согласно СНиП 23-02; для техподполий, а также в неотапливаемых лестничных клетках жилых многоэтажных зданий с применением поквартирных систем теплоснабжения температуру воздуха внутри этих помещений следует принимать по расчету теплового баланса, но не менее плюс 2 °С для техподполий и плюс 5 °С для неотапливаемых лестничных клеток при расчетных условиях.

4.3.5 Нормируемое сопротивление теплопередаче  $R_o^{req}$  светопрозрачных конструкций и наружных дверей жилых зданий следует принимать:

- 0,51 м<sup>2</sup>·°C/Вт для окон, балконных дверей и витражей и не менее 0,81 м<sup>2</sup>·°C/Вт для глухой части балконных дверей;

- 0,54 м<sup>2</sup>·°C/Вт для входных дверей в квартиры, расположенные выше первого этажа;

- 1,2 м<sup>2</sup>·°C/Вт для входных дверей в многоквартирные здания и квартиры, расположенные на первых этажах многоэтажных зданий с неотапливаемыми лестничными клетками, ворот зданий для размещения в них малых производств бытового назначения, а также ворот для хранения автомобилей в жилых зданиях.

Нормируемое сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций общественных зданий  $R_o^{req}$ , м<sup>2</sup>·°C/Вт, равно: для окон общеобразовательных учреждений - 0,51; лечебных учреждений - 0,54; дошкольных учреждений - 0,56; для зенитных фонарей общеобразовательных учреждений - 0,47; лечебных учреждений - 0,481; дошкольных учреждений - 0,487; для наружных дверей - согласно СНиП 23-02.

4.3.6 Приведенное сопротивление теплопередаче непрозрачных и светопрозрачных ограждающих конструкций  $R_o^*$  должно быть не менее требуемого сопротивления теплопередаче  $R_o^{req}$ , определяемого согласно 4.3.1 или 4.3.5 соответственно.

Приведенное сопротивление теплопередаче  $R_o^*$  для наружных стен следует рассчитывать для фасада здания или для одного промежуточного этажа с учетом откосов проемов без учета их заполнений с проверкой условия 4.3.7 на участках в зонах

теплопроводных включений. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, контактирующих с грунтом, следует определять согласно приложению 9 СНиП 41-01. Приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций (окон, балконных дверей, фонарей), а также дверей определяется на основании данных сертификационных испытаний, проведенных лабораториями, аккредитованными Госстроем РФ; при отсутствии результатов сертификационных испытаний допускается принимать значения согласно приложению Е.

4.3.7 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне теплопроводных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха, принимаемой согласно таблице 4.2.

Температура внутренней поверхности вертикального остекления должна быть не ниже плюс 3 °С при расчетных условиях.

4.3.8 Расчетную температуру воздуха в чердаке, подвале и остекленной лоджии или балконе следует определять на основе расчета теплового баланса в соответствии с СП 23-101.

4.3.9 Воздухопроницаемость ограждающих конструкций зданий  $G_m^r$  должна быть не более нормируемых значений  $G_m^{req}$ , указанных в СНиП 23-02.

4.3.10 Требуемое сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций  $R_a^{req}$ , м<sup>2</sup>·ч·Па/кг, следует определять согласно СНиП 23-02 и указаний 4.6.3.

4.3.11 Требуемое сопротивление паропроницанию наружных ограждающих конструкций следует определять согласно СНиП 23-02 с учетом 4.2.5.

4.3.12 Поверхность пола жилых и общественных зданий должна иметь показатель теплоусвоения  $Y_f$ , Вт/(м<sup>2</sup>·°С) не более нормируемых величин, указанных в СНиП 23-02.

4.3.13 Суммарная площадь светопроемов окон жилых зданий должна быть не более 18% и общественных зданий - не более 25% от суммарной площади светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций стен, если приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций  $R_o^r$  меньше 0,56 м<sup>2</sup>·°С/Вт. При определении этого соотношения в суммарную площадь непрозрачных конструкций следует включать все продольные и торцевые стены.

Площадь светопроемов зенитных фонарей не должна превышать 15% площади пола освещаемых помещений, мансардных окон - 10%.

#### **4.4 ПОЭЛЕМЕНТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДАЮЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ - ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ ПОДХОД**

4.4.1 Наружные ограждающие конструкции здания согласно предписывающему подходу должны удовлетворять следующим требованиям по:

- приведенному сопротивлению теплопередаче в соответствии с 4.4.2;
- минимальным допустимым температурам внутренней поверхности в соответствии с 4.3.7;
- максимально допустимой воздухопроницаемости отдельных конструкций ограждений в соответствии с 4.3.9;
- минимально допустимому пределу огнестойкости и классу пожарной опасности.

Процесс теплотехнического проектирования ограждающих конструкций до удовлетворения требования 4.4.2 рекомендуется осуществлять согласно подразделу 4.6.

4.4.2 Приведенное сопротивление теплопередаче ( $R_o^r$ ), м<sup>2</sup>·°C/Вт для ограждающих конструкций должно быть не менее:

- значений, приведенных в СНиП 23-02 для градусо-суток по таблице 4.3 для наружных непрозрачных ограждающих конструкций в зависимости от вида здания и помещения; для перекрытий над техподпольями с температурой воздуха в них  $t_c$  большей  $t_{ext}$ , но меньшей  $t_{int}$  эти значения следует умножать на коэффициент  $n$ , определяемый по формуле

$$n = (t_{int} - t_c) / (t_{int} - t_{ext}), \quad (4.8)$$

где  $t_{ext}$ ,  $t_{int}$  - то же, что и 4.2.1 и 4.2.2;

- значений, приведенных в 4.3.5 для светопрозрачных конструкций и входных дверей.

Приведенное сопротивление теплопередаче  $R_o^r$  ограждающих конструкций следует определять согласно указаниям 4.3.6 с проверкой условия 4.3.7 на участках в зонах теплопроводных включений.

Примечание - Допускается применение конструкций наружных стен с приведенным сопротивлением теплопередаче (за исключением светопрозрачных) не более чем на 5% ниже указанного в таблице 4 СНиП 23-02, при обязательном увеличении сопротивления теплопередаче наружных горизонтальных ограждений с тем, чтобы приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи совокупности горизонтальных и вертикальных наружных ограждений, определяемый по формуле (4.14), был не выше значения  $K_m^{tr}$ , определяемого по той же формуле на основании требований к ограждающим конструкциям согласно СНиП 23-02.

4.4.3 Требуемое сопротивление воздухопроницанию и паропроницанию ограждающих конструкций, а также показатель теплоусвоения пола следует определять согласно 4.3.10-4.3.12 соответственно.

4.4.4 Площадь светопрозрачных ограждающих конструкций следует определять в

соответствии с 4.3.13.

4.4.5 Ограждающие конструкции должны обеспечивать выполнение требований СН 2.2.4/2.1.8.562 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076.

#### 4.5 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

4.5.1 Показатель компактности здания  $k_e^{des}$ , 1/м, следует определять по формуле

$$k_e^{des} = A_e^{sum} / V_h, \quad (4.9)$$

где  $A_e^{sum}$  - общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания, включая покрытие (перекрытие) верхнего этажа и перекрытие пола нижнего отапливаемого помещения, м<sup>2</sup>;

$V_h$  - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений здания, м<sup>3</sup>.

Расчетный показатель компактности здания  $k_e^{des}$ , 1/м, для жилых зданий (домов), как правило, не должен превышать следующих значений:

- 0,25 для зданий 16 этажей и выше;
- 0,29 для зданий от 10 до 15 этажей включительно;
- 0,32 для зданий от 6 до 9 этажей включительно;
- 0,36 для 5-этажных зданий;
- 0,43 для 4-этажных зданий;
- 0,54 для 3-этажных зданий;
- 0,61; 0,54; 0,46 для двух-, трех- и четырехэтажных блокированных и секционных домов соответственно;
- 0,9 для двухэтажных домов и одноэтажных домов с мансардой;
- 1,1 для одноэтажных домов.

4.5.2 Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период  $q_h^{des}$ , кДж/(м<sup>2</sup>·°С·сут) [кДж/(м<sup>3</sup>·°С·сут)], следует определять по формулам

$$q_h^{des} = 10^3 \cdot Q_h^y / (A_h \cdot D_d) \text{ или } [q_h^{des} = 10^3 \cdot Q_h^y / (V_h D_d)], \quad (4.10)$$



где  $Q_h^y$  - расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода, МДж, определяемый согласно 4.5.3;

$A_h$  - отапливаемая площадь здания, м<sup>2</sup>;

$V_h$  - то же, что в формуле (4.9), м<sup>3</sup>.

$D_d$  - количество градусо-суток отопительного периода, определяемое согласно 4.2.3, °С·сут.

4.5.3 Расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода  $Q_h^y$ , МДж, следует определять:

а) при автоматическом регулировании теплоотдачи нагревательных приборов в системе отопления по формуле

$$Q_h^y = [Q_h - (Q_{int} + Q_s) \nu^*] \beta_h, \quad (4.11a)$$

б) при отсутствии автоматического регулирования теплоотдачи нагревательных приборов в системе отопления по формуле

$$Q_h^y = Q_h \beta_h, \quad (4.11б)$$

где  $Q_h$  - общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции, МДж, определяемые по формуле

$$Q_h = 0,0864 K_m \cdot D_d \cdot A_e^{sum}, \quad (4.12)$$

$K_m$  - общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м<sup>2</sup>·°С), определяемый по формуле

$$K_m = K_m^{tr} + K_m^{inf}, \quad (4.13)$$

$K_m^{tr}$  - приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м<sup>2</sup>·°С), определяемый по формуле

$$K_m^{tr} = \beta (A_w / R_w^r + A_F / R_F^r + A_{ed} / R_{ed}^r + n \cdot A_c / R_c^r + n \cdot A_f / R_f^r) / A_e^{sum}, \quad (4.14)$$

где  $\beta$  - коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери, связанные с ориентацией ограждений по сторонам горизонта, с ограждениями угловых помещений, с поступлением холодного воздуха через входы в здание: для жилых зданий  $\beta = 1,13$ , для прочих зданий  $\beta = 1,1$ ;

$A_w$ ,  $A_F$ ,  $A_{ed}$ ,  $A_c$ ,  $A_f$  - площадь соответственно стен, заполнений светопроемов

(окон, фонарей) наружных дверей и ворот, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, ограждений по грунту, м<sup>2</sup>;

$R_w^r, R_F^r, R_{ed}^r, R_c^r, R_f^r$  - приведенное сопротивление теплопередаче соответственно стен, заполнений светопроемов (окон, фонарей), наружных дверей и ворот, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, м<sup>2</sup>·°C/Вт; ограждений по грунту, определяемое исходя из разделения их на зоны со значениями сопротивления теплопередаче согласно СНиП 41-01;

$n$  - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху согласно СНиП 23-02 и 4.4.2;

$A_g^{sum}$  - то же, что и в формуле (4.9);

$K_m^{inf}$  - условный (инфильтрационный) коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м<sup>2</sup>·°C), определяемый по формуле

$$K_m^{inf} = 0,28 \cdot c \cdot n_a \cdot \beta_v \cdot V_h \cdot \rho_a^{ht} \cdot k / A_g^{sum}, \quad (4.15)$$

где  $c$  - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°C);

$n_a$  - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч<sup>-1</sup>, принимаемая по нормам проектирования соответствующих зданий: для жилых зданий - исходя из удельного нормативного расхода воздуха 3 м<sup>3</sup>/ч на 1 м<sup>2</sup> жилых помещений и кухонь; для общеобразовательных учреждений - 16-20 м<sup>3</sup>/ч на 1 чел.; в дошкольных учреждениях - 1,5 ч<sup>-1</sup>, в больницах - 2 ч<sup>-1</sup>; для других зданий - согласно СНиП 31-01, СНиП 2.08.02.

В общественных зданиях, функционирующих не круглосуточно, среднесуточная кратность воздухообмена определяется по формуле

$$n_a = [z_w \cdot n_a^{req} + (24 - z_w) \cdot 0,5] / 24, \quad (4.16)$$

где  $z_w$  - продолжительность рабочего времени в учреждении, ч;

$n_a^{req}$  - кратность воздухообмена в рабочее время, ч<sup>-1</sup>, согласно СНиП 2.08.02 для учебных заведений, поликлиник и других учреждений, функционирующих в рабочем режиме неполные сутки, 0,5 ч<sup>-1</sup> в нерабочее время;

$\beta_v$  - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных принимать  $\beta_v = 0,85$ ;

$V_h$  - то же, что в формуле (4.9), м<sup>3</sup>;

$$\rho_a^{ht} - \text{средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м}^3, \\ \rho_a^{ht} = 353/[273 + 0,5(t_{int} + t_{ext})], \quad (4.17)$$

где  $t_{int}$  - то же, что в 4.2.2;

$t_{ext}$  - то же, что в 4.2.1;

$k$  - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, равный 0,7 - для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами, 0,8 - для окон и балконных дверей с двумя отдельными переплетами, 1,0 - для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами и открытых проемов;

$A_g^{sum}$  - то же, что в формуле (4.9);

$Q_{int}$  - бытовые тепlopоступления в течение отопительного периода, МДж, определяемые по формуле

$$Q_{int} = 0,0864 q_{int} \cdot z_{ht} \cdot A_f, \quad (4.18)$$

где  $q_{int}$  - величина бытовых тепловыделений на 1 м<sup>2</sup> площади жилых помещений и кухонь или полезной площади общественного и административного здания, Вт/м<sup>2</sup>, принимаемая по расчету, но не менее 10 Вт/м<sup>2</sup> для жилых зданий; для общественных и административных зданий бытовые тепловыделения учитываются по проектному числу людей (90 Вт/чел), освещения по установочной мощности и оргтехники (10 Вт/м<sup>2</sup>) с учетом рабочих часов в сутках;

$z_{ht}$  - средняя продолжительность отопительного периода, сут, принимаемая по таблице 4.3;

$A_f$  - для жилых зданий - площадь жилых помещений и кухонь; для общественных и административных зданий - полезная площадь здания, м<sup>2</sup>, определяемая согласно СНиП 2.08.02 как сумма площадей всех помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и т.п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов;

$Q_s$  - тепlopоступления через окна от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж, для четырех фасадов зданий, ориентированных по четырем направлениям, определяемые по формуле

$$Q_s = \tau_F k_F (A_{F1} I_1 + A_{F2} I_2 + A_{F3} I_3 + A_{F4} I_4) + \tau_{sc} k_{sc} A_{sc} I_{hor}, \quad (4.19)$$

где  $\tau_F$ ,  $\tau_{sc}$  - коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным данным; при отсутствии данных - следует принимать по таблице 4.7;

$k_F, k_{scy}$  - коэффициенты относительного проникания солнечной радиации соответственно для светопропускающих заполнений окон и зенитных фонарей, принимаемые по паспортным данным соответствующих светопропускающих изделий; при отсутствии данных - следует принимать по таблице 4.7; мансардные окна с углом наклона заполнений к горизонту  $45^\circ$  и более следует считать как вертикальные окна, с углом наклона менее  $45^\circ$  - как зенитные фонари;

$A_{F1}, A_{F2}, A_{F3}, A_{F4}$  - площадь светопроемов фасадов здания, соответственно ориентированных по четырем направлениям,  $m^2$ ;

$A_{scy}$  - площадь светопроемов зенитных фонарей здания,  $m^2$ ;

$I_1, I_2, I_3, I_4$  - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности, соответственно ориентированные по четырем фасадам здания,  $MДж/m^2$ , принимается по таблице 4.4;

Примечание - Для промежуточных направлений величину солнечной радиации следует определять по интерполяции;

$I_{hor}$  - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности,  $MДж/m^2$ , принимается по таблице 4.4;

$\nu$  - коэффициент, учитывающий способность ограждающих конструкций помещений зданий аккумулировать или отдавать тепло; рекомендуемое значение  $\nu = 0,8$ ;

$\xi$  - коэффициент эффективности авторегулирования подачи тепла в системах отопления; рекомендуемые значения:  $\xi = 1,0$  - в однотрубной системе с термостатами и с пофасадным авторегулированием на вводе или поквартирной горизонтальной разводкой;  $\xi = 0,9$  - в однотрубной системе с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе или в однотрубной системе без термостатов и с пофасадным авторегулированием на вводе, а также в двухтрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе;  $\xi = 0,95$  - в двухтрубной системе отопления с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе;  $\xi = 0,85$  - в однотрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе;  $\xi = 0,7$  - в системе без термостатов и с центральным авторегулированием на вводе с коррекцией по температуре внутреннего воздуха;  $\xi = 0,5$  - в системе без термостатов и без авторегулирования на вводе - регулирование центральное в ЦТП или котельной;

$\beta_h$  - коэффициент, учитывающий дополнительное теплотребление системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов и дополнительными теплотерями через радиаторные участки ограждений, теплотерями трубопроводов, проходящих через неотапливаемые

помещения: для многосекционных и других протяженных зданий  $\beta_h = 1,13$ , для зданий башенного типа  $\beta_h = 1,11$ .

Таблица 4.7 - Значения коэффициентов затенения светового проема  $\tau_F$  и  $\tau_{scy}$  и относительного проникания солнечной радиации  $k_F$  и  $k_{scy}$  соответственно окон и зенитных фонарей

N п.п.	Заполнение светового проема	Коэффициенты $\tau_F$ и $\tau_{scy}$ ; $k_F$ и $k_{scy}$			
		в деревянных или ПВХ переплетах		в металлических переплетах	
		$\tau_F$ и $\tau_{scy}$	$k_F$ и $k_{scy}$	$\tau_F$ и $\tau_{scy}$	$k_F$ и $k_{scy}$
1	Двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете из:				
1а	обычного стекла	0,78	0,76	0,85	0,76
1б	с селективным покрытием	0,78	0,51	0,85	0,51
2	Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах	0,5	0,76	0,7	0,76
3	Однокамерный стеклопакет из стекла с селективным покрытием в одинарном переплете	0,8	0,57	0,9	0,57
4	Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах	0,75	0,76	-	-

4.5.4 Расчетная величина удельной потребности тепловой энергии на отопление здания может быть снижена за счет:

а) изменения объемно-планировочных решений, обеспечивающих наименьшую площадь наружных ограждений, уменьшение числа наружных углов, увеличение ширины

зданий, а также использования ориентации и рациональной компоновки многосекционных зданий; предварительный выбор объемно-планировочных решений жилых и общественных зданий рекомендуется осуществлять с учетом приложения В;

б) снижения площади световых проемов жилых зданий до минимально необходимой по требованиям естественной освещенности;

в) использования эффективных теплоизоляционных материалов и рационального расположения их в ограждающих конструкциях, обеспечивающего более высокую теплотехническую однородность и эксплуатационную надежность наружных ограждений, а также повышения степени уплотнения стыков и притворов открывающихся элементов наружных ограждений;

г) повышения эффективности авторегулирования систем обеспечения микроклимата, применения эффективных видов отопительных приборов и более рационального их расположения;

д) выбора более эффективных систем теплоснабжения;

е) утилизации тепла удаляемого внутреннего воздуха и поступающей в помещение солнечной радиации.

#### 4.6 ПРОЦЕДУРА ВЫБОРА УРОВНЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ

4.6.1 Выбор уровня теплозащиты здания в целом (по потребительскому подходу) выполняют в нижеприведенной последовательности:

а) выбирают климатические параметры согласно подразделу 4.2;

б) выбирают параметры воздуха внутри здания и условия комфортности в соответствии с ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002, согласно подразделу 4.2 и назначению здания;

в) разрабатывают объемно-планировочные и компоновочные решения здания, рассчитывают его геометрические размеры и показатель компактности  $k_e^{des}$ , добиваясь выполнения условия 4.5.1;

г) определяют согласно подразделу 4.3 нормируемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление здания  $q_h^{req}$  в зависимости от типа здания, его этажности и системы его теплоснабжения; при этом в случае подключения здания к децентрализованной системе теплоснабжения определяют коэффициент  $\eta$  согласно проектным данным и указаниям раздела 5 и корректируют требуемое значение удельной потребности тепловой энергии;

д) подбирают требуемые сопротивления теплопередаче  $R_o^{req}$  ограждающих конструкций (стен, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, окон и фонарей, наружных дверей и ворот) согласно подразделу 4.3 и рассчитывают приведенные сопротивления теплопередаче  $R_o^r$  этих ограждающих конструкций,

добиваясь выполнения условия  $R_o^r \geq R_o^{req}$ ;

е) назначают требуемый воздухообмен согласно СНиП 31-01, СНиП 2.08.02 и другим нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений, и проверяют обеспечение этого воздухообмена по помещениям;

ж) проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований приложения В;

и) рассчитывают согласно подразделу 4.5 удельный расход тепловой энергии на отопление здания  $q_h^{des}$  и сравнивают его с требуемым значением  $q_h^{req}$ . Расчет заканчивают в случае, если полученное расчетное значение меньше требуемого на 5% или равно ему;

к) при расчетном значении  $q_h^{des}$  меньше (или больше) чем на 5% требуемого значения  $q_h^{req}$ , осуществляют перебор вариантов до достижения предыдущего условия. При этом используют следующие возможности:

1) изменение объемно-планировочного решения здания (размеров и формы);

2) понижение (или повышение) уровня теплозащиты отдельных ограждений здания;

3) выбор альтернативных систем теплоснабжения, а также отопления и вентиляции и способов их регулирования;

4) комбинирование предыдущих вариантов, используя принцип взаимозаменяемости.

4.6.2 Выбор уровня теплозащиты здания на основе поэлементных требований (по предписываемому подходу) выполняют в нижеприведенной последовательности:

а) начинают проектирование согласно позициям (а-в) 4.6.1;

б) определяют согласно подразделу 4.4 нормируемое сопротивление теплопередаче  $R_o^{req}$  ограждающих конструкций (наружных стен, покрытий, чердачных и цокольных перекрытий, окон и фонарей, наружных дверей и ворот);

в) разрабатывают или выбирают конструктивные решения наружных ограждений, при этом определяют их приведенное сопротивление теплопередаче  $R_o^r$ , добиваясь выполнения условия  $R_o^r \geq R_o^{req}$ ;

г) проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований приложения В;

д) рассчитывают удельный расход тепловой энергии на отопление здания  $q_h^{des}$  согласно подразделу 4.5;

е) проверку условия согласно формуле (4.4) в этом случае производить не следует.

4.6.3 Светопрозрачные ограждающие конструкции следует подбирать по следующей методике:

а) нормируемое сопротивление теплопередаче  $R_o^{req}$  светопрозрачных конструкций определяют согласно 4.3.5. При этом выбор светопрозрачной конструкции следует осуществлять по значению приведенного сопротивления теплопередаче  $R_o^r$ , полученному в результате сертификационных испытаний, выполненных аккредитованными Госстроем России испытательными лабораториями и включенных в сертификат соответствия изделия, выданный Госстроем России. Если приведенное сопротивление теплопередаче выбранной светопрозрачной конструкции  $R_o^r$  больше или равно  $R_o^{req}$ , то эта конструкция удовлетворяет требованиям норм;

б) при отсутствии сертифицированных данных допускается использовать при проектировании значения  $R_o^r$ , приведенные в СП 23-101. Значения  $R_o^r$  в этом приложении даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема  $\beta_F$  равно 0,75. При использовании светопрозрачных конструкций с другими значениями  $\beta_F$  следует корректировать значение  $R_o^r$  следующим образом: для конструкций с деревянными или пластмассовыми переплетами при каждом увеличении  $\beta_F$  на величину 0,1 следует уменьшать значение  $R_o^r$  на 5% и наоборот - при каждом уменьшении  $\beta_F$  на величину 0,1 следует увеличивать значение  $R_o^r$  на 5%;

в) при проверке требования по обеспечению минимальной температуры на внутренней поверхности  $t_{int}$  светопрозрачных ограждений и их нестепрозрачных элементов температуру  $t_{int}$  следует определять согласно 4.3.7. Если в результате расчета окажется, что условия 4.3.7 нарушены при расчетных условиях, то необходимо выбрать другое конструктивное решение заполнения светопроема с целью обеспечения этих требований;

г) требуемое сопротивление воздухопроницанию  $R_a^{req}$ , м<sup>2</sup>·ч/кг, светопрозрачных конструкций определяется по формуле

$$R_a^{req} = (1/G^n)(\Delta\varphi/\Delta\varphi_o)^{2/3}, \quad (4.20)$$

где  $G^n$  - нормативная воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, кг/(м<sup>2</sup>·ч), принимаемая по СНиП 23-02 при  $\Delta\varphi = 10$  Па;

$\Delta\varphi$  - разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхности светопрозрачной конструкции, Па, определяемая согласно СНиП 23-02,  $\Delta\varphi_o = 10$  Па - разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхности светопрозрачной конструкции, при которой определялась воздухопроницаемость сертифицируемого образца.

д) сопротивление воздухопроницанию выбранного типа светопрозрачной



конструкции  $R_a$ , м<sup>2</sup>·ч/кг, определяют по формуле

$$R_a = (1/G_s)(\Delta p / \Delta p_0)^n, \quad (4.21)$$

где  $G_s$  - воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, кг/(м<sup>2</sup>·ч), при  $\Delta p = 10$  Па, полученная в результате сертификационных испытаний;

$n$  - показатель режима фильтрации светопрозрачной конструкции, полученный в результате сертификационных испытаний.

е) при  $R_a \geq R_a^{req}$  выбранная светопрозрачная конструкция удовлетворяет требованиям СНиП 23-02 по сопротивлению воздухопроницанию.

В случае  $R_a < R_a^{req}$  необходимо заменить светопрозрачную конструкцию и проводить расчеты по формуле (4.21) до удовлетворения требований СНиП 23-02.

4.6.4 Проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований СНиП 23-02 по теплоустойчивости и паропроницаемости, обеспечивая, при необходимости, конструктивными изменениями выполнение этих требований.

4.6.5 Определяют класс энергетической эффективности здания в соответствии с разделом 6.

#### **4.7 ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ**

4.7.1 Повышение энергетической эффективности следует осуществлять при капитальном ремонте, реконструкции (модернизации), расширении и функциональном переназначении помещений (далее по тексту реконструкции) существующих зданий в соответствии с требованиями 4.7.2 и учетом требований ВСН 58 и ВСН 61, за исключением случаев, предусмотренных 1.4. При частичной реконструкции здания (в том числе при изменении габаритов здания за счет пристраиваемых и надстраиваемых отапливаемых объемов) требования настоящих норм распространяются на изменяемую часть здания.

4.7.2 Требования настоящих норм считаются выполненными, если расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление существующего здания или его изменяемой части, определяемое согласно 4.7.3, не превышает 10% от величин, установленных в 4.3.2, либо фактическое приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций здания составляет не менее 90% от значений, установленных в СНиП 23-02 и 4.4.2.

4.7.3 Проект реконструкции зданий следует разрабатывать согласно подразделу 4.3 либо подразделу 4.4 настоящих норм. При этом для существующего здания по данным проекта и/или натурных обследований следует определить расчетную удельную потребность тепловой энергии на отопление, следуя подразделу 4.5 настоящих норм, рассматривая влияние отдельных составляющих на тепловой баланс и выделяя элементы теплозащиты, где происходят наибольшие потери тепловой энергии. Затем для выбранных

элементов теплозащиты и системы отопления и теплоснабжения следует разработать конструктивные и инженерные решения, обеспечивающие требуемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление здания согласно подразделу 4.5. При выборе технических решений рекомендуется следовать указаниям приложения В.

4.7.4 Расчетная величина удельной потребности тепловой энергии на отопление здания может быть снижена, следуя указаниям 4.5.4.

4.7.5 Выбор мероприятий по повышению теплозащиты при реконструкции зданий рекомендуется выполнять на основе технико-экономического сравнения проектных решений увеличения или замены теплозащиты отдельных видов ограждающих конструкций здания (чердачных и цокольных перекрытий, торцевых стен, стен фасада, светопрозрачных конструкций и прочих), начиная с повышения эксплуатационных качеств с более дешевых вариантов ограждающих конструкций. Если при увеличении теплозащиты этих видов ограждающих конструкций не удастся достигнуть требуемого значения удельного расхода тепловой энергии согласно 4.7.2, то следует дополнительно применять другие более дорогие варианты утепления, замены или комбинации вариантов до достижения указанного требования.

4.7.6 При замене светопрозрачных конструкций на энергоэффективные следует предусматривать дополнительные мероприятия с целью обеспечения требуемого воздухообмена помещений зданий и температурно-влажностного режима ограждающих конструкций.

4.7.7 При разработке конструктивных решений по увеличению теплозащиты непрозрачных ограждающих конструкций, следует руководствоваться указаниями приложения В настоящих норм и, при необходимости, предусматривать пароизоляционные слои в соответствии с требованиями СНиП 23-02.

4.7.8 При надстройке здания дополнительным этажом (этажами) и выборе объемно-планировочного решения рекомендуется с энергетической точки зрения применять мансардные этажи, расходующие на 30-40% меньше энергии на отопление, чем этажи с вертикальными стенами при одинаковой отапливаемой площади.

## 5 УЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и централизованного теплоснабжения здания  $\eta_o^{des}$  определяется по формуле

$$\eta_o^{des} = (\eta_1 \cdot \varepsilon_1)(\eta_2 \cdot \varepsilon_2)(\eta_3 \cdot \varepsilon_3)(\eta_4 \cdot \varepsilon_4), \quad (5.1)$$

где  $\eta_1$  - расчетный коэффициент теплопотерь в системах отопления здания;

$\varepsilon_1$  - расчетный коэффициент эффективности регулирования в системах отопления зданий;

$\eta_2$  - расчетный коэффициент теплопотерь распределительных сетей и оборудования тепловых (центральных и индивидуальных) и распределительных пунктов;

$\varepsilon_2$  - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования тепловых (центральных и индивидуальных) и распределительных пунктов;

$\eta_3$  - расчетный коэффициент теплопотерь магистральных тепловых сетей и оборудования системы теплоснабжения от источника теплоснабжения до теплового или распределительного пункта;

$\varepsilon_3$  - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования системы теплоснабжения от источника теплоснабжения до теплового или распределительного пункта;

$\eta_4$  - расчетный коэффициент теплопотерь оборудования источника теплоснабжения;

$\varepsilon_4$  - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования источника теплоснабжения.

Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и децентрализованного (поквартирной, индивидуальной и автономной системы) теплоснабжения здания  $\eta_{dec}$  определяется по формуле

$$\eta_{dec} = (\eta_1 \cdot \varepsilon_1)(\eta_4 \cdot \varepsilon_4), \quad (5.2)$$

где  $\eta_1$ ,  $\varepsilon_1$ ,  $\eta_4$ ,  $\varepsilon_4$  - то же, что в формуле (5.1).

Значения коэффициентов, входящих в формулы (5.1 и 5.2), следует принимать с учетом требований СНиП 41-01 и СНиП 41-02 и по осредненным за отопительный период данным проекта.

При отсутствии данных о системах теплоснабжения принимают:

$\eta_o^{des} = 0,5$  - при подключении здания к существующей системе централизованного теплоснабжения;

$\eta_{dec} = 0,85$  - при подключении здания к автономной крышной или модульной котельной на газе;

$\eta_{dec} = 0,35$  - при стационарном электроотоплении;  $\eta_{dec} = 1$  - при подключении к тепловым насосам с электроприводом;

$\eta_{dec} = 0,65$  - при подключении здания к прочим системам теплоснабжения.

## 6 КОНТРОЛЬ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

6.1 Контроль теплотехнических и энергетических показателей при проектировании и экспертизе проектов энергопотребления и теплозащиты зданий на их соответствие настоящим нормам следует выполнять с помощью энергетического паспорта согласно

разделу 7.

6.2 Выборочный контроль фактического удельного расхода тепловой энергии на отопление эксплуатируемого здания следует осуществлять эксплуатирующей организацией при наличии в здании теплосчетчика по его показаниям путем периодических замеров не реже одного раза в месяц в течение отопительного периода с занесением этих данных в специальный журнал. В этот же журнал следует заносить осредненные данные температур наружного воздуха за тот же период измерений. Полученные в результате замеров данные следует нормализовать в соответствии с расчетными условиями. Контроль теплотехнических и теплофизических показателей, указанных в 6.3-6.6, следует выполнять в случае присвоения зданию класса энергетической эффективности  $D$  "пониженный" и ниже согласно 6.7.

6.3 Контроль теплотехнических показателей при эксплуатации зданий и оценку соответствия теплозащиты здания и отдельных его элементов настоящим нормам следует осуществлять путем экспериментального определения основных показателей, поименованных в 6.4, на основе государственных стандартов на методы испытаний строительных материалов, конструкций и объектов в целом. При несоответствии фактических показателей проектным значениям следует разрабатывать мероприятия по устранению дефектов.

6.4 Определение теплофизических показателей (теплопроводности, теплоусвоения, влажности, сорбционных характеристик, паропроницаемости, водопоглощения, морозостойкости) материалов теплозащиты производится в соответствии с требованиями федеральных стандартов: ГОСТ 7025, ГОСТ 7076, ГОСТ 17177, ГОСТ 21718, ГОСТ 23250, ГОСТ 24816, ГОСТ 25609, ГОСТ 25898, ГОСТ 30256, ГОСТ 30290.

6.5 Определение теплотехнических характеристик (сопротивления теплопередаче и воздухопроницанию, теплоустойчивости, теплотехнической однородности) отдельных конструктивных элементов теплозащиты выполняют в натуральных условиях, либо в лабораторных условиях в климатических камерах, а также методами математического моделирования температурных полей на ЭВМ, согласно требованиям следующих стандартов: ГОСТ 25380, ГОСТ 25891\*, ГОСТ 26253, ГОСТ 26254, ГОСТ 26602.1, ГОСТ 26602.2, ГОСТ 26629.




\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 31167-2003, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.


6.6 Сертификация элементов теплозащиты и всей системы теплозащиты здания в целом осуществляется на основании комплекта организационно-методических документов системы сертификации, утвержденной Госстроем России постановлением от 17.03.98 N 11, "Номенклатуру продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации в области строительства с 1 октября 1998 г.", утвержденную постановлением Госстроя России от 29.04.98 N 18-43 "Об обязательной сертификации продукции и услуг (работ) в строительстве", постановление Правительства РФ от 13.08.97 N 1013 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации", приказ МЧС России N 320 от 08.07.2002 г. "Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности", а также в соответствии с приказом Минздрава РФ от 15.08.2001 N 325 "О санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции".

6.7 Классы энергетической эффективности зданий согласно таблице 6.1 следует

устанавливать при проектировании и по данным фактического удельного расхода тепловой энергии на отопление эксплуатируемого здания после гарантийного периода, установленного ВСН 58. Присвоение класса энергетической эффективности  $D$  "Пониженный" и ниже на стадии проектирования не допускается. Присвоение класса энергетической эффективности на стадии эксплуатации производится по степени снижения нормализованного удельного расхода энергии на отопление здания  $q_h^{des}$  (полученного в результате замеров и нормализованного в соответствии с расчетными условиями согласно ГОСТ 31168) в сравнении с требуемыми значениями по данным нормам. Класс энергетической эффективности здания следует занести в энергетический паспорт здания.

Таблица 6.1 - Классы энергетической эффективности зданий

Обозначение класса энергетической эффективности и его графическое обозначение	Наименование класса энергетической эффективности	Величина отклонения расчетного (или измеренного нормализованного) значения удельного расхода тепловой энергии на отопление здания $q_h^{des}$ от нормативного $q_h^{req}$ , %	Экономическое стимулирование или штрафные санкции
При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий			
$A$ 	Очень высокий	менее минус 51	Экономическое стимулирование
$B$ 	Высокий	от минус 10 и до минус 50	То же
$C$ 	Нормальный	от плюс 5 до минус 9	-
При эксплуатации новых и реконструированных зданий			
$D$ 	Пониженный	от плюс 6 до плюс 25	Устранение дефектов/Штрафные санкции
При эксплуатации существующих зданий			
$E$ 	Низкий	от плюс 26 до плюс 75	Желательна реконструкция здания

<i>F</i> 	очень низкий	Более 76	Необходима реконструкция здания в ближайшее время

6.8 При установлении класса энергетической эффективности для вновь возведенных или реконструированных согласно данным нормам зданий:

- *A* "очень высокий" и *B* "высокий", подрядные и другие организации, участвовавшие в его проектировании и строительстве, а также предприятия-изготовители продукции, способствовавшие достижению этого класса, следует экономически стимулировать;

- *D* "пониженный" и ниже, следует предусматривать штрафные санкции при отказе устранения дефектов, приведших к этим классам.

Порядок экономического стимулирования или штрафные санкции устанавливаются законодательством Ленинградской области и решениями правительства области.

## 7 ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ ПРОЕКТА ЗДАНИЯ

### 7.1 Общая часть

7.1.1 Энергетический паспорт здания предназначен для подтверждения соответствия показателей энергосбережения и энергетической эффективности здания по теплотехническим и энергетическим критериям, установленным СНиП 23-01 и в настоящем документе, путем использования его показателей в процессе разработки проектной и технической документации, при экспертизе проекта, Госэнергонадзоре, при приемке здания в эксплуатацию, при осуществлении функций инспекцией Госархстройнадзора (ГАСН) и контроле фактических показателей при эксплуатации здания.

7.1.2 Энергетический паспорт следует заполнять при разработке проектов новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых зданий, при приемке здания в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации построенных зданий. С его помощью обеспечивается последовательный контроль качества при проектировании, строительстве и эксплуатации здания.

### 7.2 Основные положения

7.2.1 Энергетический паспорт здания заполняется:

а) на стадии разработки проекта и на стадии привязки к условиям конкретной площадки - проектной организацией за счет средств заказчика;

б) на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию - проектной организацией

за счет строительной организации на основе анализа отступлений от первоначального проекта, допущенных при строительстве здания. При этом учитываются:

- данные технической документации (исполнительные чертежи, акты на скрытые работы, паспорта, справки, предоставляемые приемочными комиссиями и прочее);

- изменения, вносившиеся в проект и санкционированные (согласованные) отступления от проекта в период строительства;

- итоги текущих и целевых проверок соблюдения теплотехнических характеристик объекта и инженерных систем техническим и авторским надзором, ГАСН, рабочей комиссией и др.

В случае необходимости (несогласованное отступление от проекта, отсутствие необходимой технической документации, серьезный брак) заказчик и инспекция ГАСН вправе потребовать проведения экспертизы, включая натурные испытания ограждающих конструкций;

в) на стадии эксплуатации - в соответствии с 7.2.4 и после годичной эксплуатации здания за счет эксплуатирующей организации.

7.2.2 Для существующих зданий энергетический паспорт здания разрабатывается по заданиям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилого фонда и зданий общественного назначения и при включении здания в список на заполнение энергетических паспортов. При этом на здания, исполнительная документация на строительство которых не сохранилась, энергетические паспорта здания составляются на основе материалов бюро технической инвентаризации, натурных технических обследований и измерений, выполняемых квалифицированными специалистами, имеющими лицензию на выполнение соответствующих работ.

Включение эксплуатируемого здания в список на заполнение энергетических паспортов, анализ заполненного паспорта и принятие решения о необходимых мероприятиях производится в порядке, определяемом постановлением администрации Ленинградской области.

7.2.3 Для жилых многоквартирных зданий с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в нижних этажах энергетические паспорта следует составлять отдельно по жилой части и каждому встроенно-пристроенному нежилому блоку; для встроенных нежилых помещений в первый этаж жилых зданий, не выходящих за проекцию жилой части здания, энергетический паспорт составляется как для одного здания.

7.2.4 Контроль качества и соответствие теплотехники зданий и отдельных его элементов действующим нормам осуществляется путем определения теплотехнических и энергетических показателей эксплуатируемых зданий в соответствии с разделом 6.

7.2.5 Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта проекта здания несет проектная организация, осуществляющая его заполнение в процессе проектирования (коррекции), или организация, оформляющая энергетический паспорт эксплуатируемого здания.

7.2.6 Энергетический паспорт здания не предназначен для расчетов за коммунальные и другие услуги, оказываемые владельцам зданий, квартиросъемщикам и

владельцам квартир.

7.2.7 Энергетический паспорт следует составлять в 4 экземплярах. Один экземпляр должен храниться в проектной организации, второй, заполняемый на стадии разработки проекта при привязке к условиям конкретной площадки, представляется в ГАСН одновременно с документами, необходимыми для получения разрешения на ведение строительно-монтажных работ, третий экземпляр, заполняемый на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию, передается заказчику, в дальнейшем - собственнику здания, четвертый - организации, эксплуатирующей здание.

### **7.3 Состав показателей энергетического паспорта**

7.3.1 Энергетический паспорт здания должен содержать следующие сведения о:

общей информации о проекте;

расчетных условиях, устанавливаемых согласно подразделу 4.2;

функциональном назначении и типе здания;

объемно-планировочных и компоновочных показателях здания;

расчетных энергетических показателей здания, в том числе:

- теплотехнические показатели;

- энергетические показатели;

сопоставлении с нормативными требованиями;

рекомендациях по повышению энергетической эффективности здания;

результатах измерения энергопотребления и уровня теплозащиты здания после годовичного периода его эксплуатации;

установлении класса энергетической эффективности здания согласно разделу 6.

7.3.2 Здания следует различать по функциональному назначению - на жилые и общественные (отдельно стоящие или пристраиваемые к другим зданиям), по типу - малоэтажные (одноквартирные) до трех этажей включительно и многоэтажные (многоквартирные), по конструктивным решениям - крупнопанельные железобетонные, монолитные, кирпичные, деревянные и др.

7.3.3 Внутренние и наружные расчетные условия должны содержать сведения о расчетной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха, расчетной температуре наружного воздуха, градусо-суток и продолжительности отопительного периода. Нормируемые величины следует принимать согласно СНиП 23-01, ГОСТ 30494, СанПиН 2.1.2.1002, СанПиН 2.1.2.1188, СанПиН 2.4.1.1249, настоящим нормам и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений.

7.3.4 Объемно-планировочные и компоновочные параметры здания должны



содержать данные о геометрических параметрах здания (отапливаемого объеме и площади здания, высоте этажей и количестве квартир для жилых зданий), о площадях помещений общественных зданий, площадях жилых помещений и кухонь жилых зданий, о площадях наружных ограждающих конструкций (стен, окон, балконных и входных дверей, покрытий, чердачных перекрытий и перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, проездами, над и под эркерами, полов по грунту), определяемых согласно 4.2.7, о коэффициентах остекленности фасада здания и компактности здания, сведения о компоновочных решениях.

7.3.5 Нормируемые теплотехнические и энергетические параметры должны содержать данные о сопротивлении теплопередаче и воздухопроницаемости наружных ограждающих конструкций (стен, окон и балконных дверей, покрытий, чердачных перекрытий, перекрытий над проездами и эркерами, перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, входных дверей и ворот), о удельном расходе тепловой энергии на отопление здания. Нормируемые величины следует принимать согласно СНиП 23-02 и настоящим нормам.

7.3.6 Расчетные теплотехнические показатели здания должны содержать данные о приведенном сопротивлении теплопередаче и сопротивлении воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций (стен по продольным фасадам и торцевых стен, окон и наружных дверей, покрытий, чердачных перекрытий, фонарей, перекрытий над проездами и эркерами, перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, входных дверей и ворот), о приведенном трансмиссионном и условном (инфильтрационном), а также общем коэффициенте теплопередачи здания.

7.3.7 Расчетные энергетические показатели здания должны содержать данные о потребности тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, об удельной потребности тепловой энергии на отопление на один м<sup>2</sup> отапливаемой площади (или на один м<sup>3</sup> отапливаемого объема) здания, приходящемся на одни градусо-сутки, и об удельном расходе тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания.

7.3.8 Результаты измерений теплотехнических и энергетических показателей согласно подразделу 4.6 должны содержать данные о фактических значениях величин, поименованных в 7.3.5-7.3.7. Результаты фактических измерений должны быть приведены к расчетным условиям.

7.3.9 Энергетический паспорт должен содержать проверку проектных и эксплуатационных показателей, поименованных в 7.3.5-7.3.7, на соответствие их нормативным требованиям. По результатам измерений энергопотребления здания следует установить класс энергетической эффективности согласно разделу 6.

7.3.10 Рекомендации по повышению энергоэффективности здания с указанием сроков их реализации следует разрабатывать:

- на стадии проекта в случае несоответствия энергетических показателей требованиям данных норм - проектной организацией;

- на стадии эксплуатации в случае присвоения зданию класса энергетической эффективности "пониженный" - организацией, по чьей вине не достигнут класс энергоэффективности "нормальный".

7.3.11 Оформление и заполнение энергетического паспорта следует выполнять в соответствии с требованиями, изложенными в данном разделе в СП 23-101. Класс энергоэффективности здания следует устанавливать в соответствии с разделом 6. Форма и пример заполнения энергетического паспорта приведены в таблице 7.1. Методика заполнения и расчета параметров энергетического паспорта приведена в приложении Г.

#### 7.4 Форма и пример заполнения энергетического паспорта здания

Таблица 7.1

##### Общая информация о проекте

Дата заполнения (год, месяц, число)	
Адрес здания	Выборг
Разработчик проекта	ЦНИИЭПжилища
Адрес и телефон разработчика	Москва, Дмитровское ш., д.9б, т.(095)9762819
Шифр проекта	Серия 121

##### Расчетные условия

	Наименование расчетных параметров	Обозначения	Ед. измер.	Величина
1.	Расчетная температура внутреннего воздуха	$t_{int}$	°С	20
2.	Расчетная температура наружного воздуха	$t_{ext}$	°С	-25
3.	Расчетная температура теплого чердака	$t_{int}^c$	°С	-
4.	Расчетная температура "теплого" подвала	$t_{int}^f$	°С	2

5.	Продолжительность отопительного периода	$z_{hf}$	сут	226
6.	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{ext}^{av}$	°C	-2,2
7.	Градусо-сутки отопительного периода	$D_d$	°C·сут	5017
<b>Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания</b>				
8.	Назначение	Жилое		
9.	Размещение в застройке	отдельно стоящее		
10.	Тип	9-этажное трехсекционное		
11.	Конструктивное решение	крупнопанельное, железобетонное		

Продолжение таблицы 7.1

<b>Объемно-планировочные параметры здания</b>					
N	Показатель	Обозначение и размерность показателя	Нормативное значение показателя	Расчетное (проектное) значение показателя	Фактическое значение показателя
1	2	3	4	5	6
12.	- общая площадь наружных ограждающих конструкций здания  в т.ч.:	$A_g^{sum}$ , м <sup>2</sup>	-	5395	

	- стен	$A_w, \text{м}^2$	-	3161	
	- окон и балконных дверей	$A_F, \text{м}^2$	-	694	
	- входных дверей	$A_{вд}, \text{м}^2$	-	-	
	- покрытия (совмещенных)	$A_c, \text{м}^2$	-	770	
	- чердачных перекрытий (холодного чердака)	$A_c, \text{м}^2$	-	-	
	- перекрытий над "теплыми" подвалами	$A_f, \text{м}^2$	-	-	
	- перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями	$A_f, \text{м}^2$	-	770	
	- перекрытий над проездами и эркерами	$A_f, \text{м}^2$	-	-	
	- ограждений по грунту	$A_f, \text{м}^2$	-	-	
13.	- площадь отапливаемых помещений здания	$A_h, \text{м}^2$	-	5256	
14.	- полезная площадь (общественных зданий)	$A_l, \text{м}^2$	-	-	
15.	- площадь жилых помещений и кухонь	$A_l, \text{м}^2$	-	3416	
16.	- отапливаемый объем	$V_h, \text{м}^3$	-	18480	
17.	- коэффициент остекленности фасада здания	$P$	0,18	0,18	

18.	- показатель компактности здания	$\lambda_g^{des}$	0,32	0,29	

**Энергетические показатели**

<b>Теплотехнические показатели</b>					
19.	Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений:	$R_o^r$ , м <sup>2</sup> ·°C/Вт			
	- стен	$R_w$	3,08	2,65	
	- окон и балконных дверей	$R_F$	0,51	0,55	
	- входных дверей	$R_{ed}$	1,2	-	
	- покрытий (совмещенных)	$R_c$	4,6	4,71	
	- чердачных перекрытий (холодных чердаков)	$R_c$	4,06	-	
	- перекрытий над "теплыми" подвалами	$R_f$		-	
	- перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями	$R_f$	4,06	4,06	
	- перекрытий над проездами и под эркерами	$R_f$	4,06	-	
	- ограждений по грунту	$R_f$	-	-	

1	2	3	4	5	6
20.	Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания	$K_m^{tr}$ , Вт/(м <sup>2</sup> ·°С)	-	0,588	
21.	Кратность воздухообмена	$n_a$ , ч <sup>-1</sup>	0,652	0,652	
22.	Приведенный условный (инфильтрационный) коэффициент теплопередачи здания	$K_m^{inf}$ , Вт/(м <sup>2</sup> ·°С)	-	0,555	
23.	Общий коэффициент теплопередачи здания	$K_m$ , Вт/(м <sup>2</sup> ·°С)	-	1,143	
<b>Теплоэнергетические показатели</b>					
24.	Общие теплотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период	$Q_h$ , МДж	-	2672338	
25.	Удельные бытовые тепловыделения в здании	$q_{int}$ , Вт/м <sup>2</sup>	не менее 10	14	
26.	Бытовые тепlopоступления в здание за отопительный период	$Q_{int}$ , МДж	-	933831	
27.	Тепlopоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период	$Q_s$ , МДж	-	250402	
28.	Потребность тепловой энергии на отопление здания за	$Q_h^p$ , МДж	-	1949196	

	отопительный период				
29.	Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания	$q_h^{des}$ , кДж/ ( $m^2 \cdot ^\circ C \cdot су$ т)	-	73,92	

Сопоставление с нормативными требованиями			
30.	Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты	$\eta_o^{des}$	0,5
31.	Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы децентрализованного теплоснабжения здания от источника теплоты	$\eta_{dec}$	0,5
32.	Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания	$q_h^{req}$ , кДж/ ( $m^2 \cdot ^\circ C \cdot сут$ )	76
33.	Соответствует ли проект здания нормативному требованию		Да
34.	Класс энергетической эффективности		"нормальный"
35.	Дорабатывать ли проект здания?		Нет

Классы энергетической эффективности	Класс здания	Рекомендации
Интервалы значений $q_h^{des}$ , кДж/( $m^2 \cdot ^\circ C \cdot сут$ )	$q_h^{des}$ , кДж/( $m^2 \cdot ^\circ C \cdot с$ ут)	

<b>Новостройки</b>			
<b>A</b> 	Очень высокий		Рекомендуется экономическое стимулирование
<37			
<b>B</b> 	Высокий		То же
37-66			
<b>C</b> 	Нормальный	<= Б	Соответствует требованиям норм
67-78		73,92	
<b>При эксплуатации новых и реконструированных зданий</b>			
<b>D</b> 	Пониженный		Устранение дефектов/Штрафные санкции
79-92			
<b>При эксплуатации существующих зданий</b>			
<b>E</b> 	Низкий		Желательна реконструкция здания
93-130			
<b>F</b> 	Очень низкий		Необходима реконструкция здания в ближайшее время
>130			

<b>Рекомендации по повышению энергетической эффективности</b>	
36	Рекомендуем:
.	-



	-
--	---

37. Паспорт заполнен	
Организация	
Адрес и телефон	
Ответственный исполнитель	

## **8 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА ПРОЕКТА "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ"**

### **8.1 Общие положения**

8.1.1 Проект здания должен содержать раздел "Энергоэффективность". В этом разделе должны быть представлены сводные показатели энергоэффективности проектных решений в соответствующих частях проекта здания. Сводные показатели энергоэффективности должны быть сопоставлены с нормативными показателями данных норм. Указанный раздел выполняется на утверждаемых стадиях предпроектной и проектной документации.

8.1.2 Разработка раздела "Энергоэффективность" проекта здания осуществляется проектной организацией за счет средств заказчика.

8.1.3 При необходимости к разработке раздела "Энергоэффективность" заказчиком и проектировщиком привлекаются соответствующие специалисты и эксперты из других организаций.

8.1.3\* Органы экспертизы должны осуществлять проверку соответствия данным нормам предпроектной и проектной документации в составе комплексного заключения.

\* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

### **8.2 Содержание раздела "Энергоэффективность"**

8.2.1 Раздел "Энергоэффективность" должен содержать энергетический паспорт здания, информацию о присвоении класса энергетической эффективности здания в соответствии с разделом 6 настоящих норм, заключение о соответствии проекта здания требованиям настоящих норм и рекомендации по повышению энергетической эффективности в случае необходимости доработки проекта.

8.2.2 Пояснительная записка раздела должна содержать:

а) общую энергетическую характеристику запроектированного здания.

б) сведения о проектных решениях, направленных на повышение эффективности использования энергии:

- описание технических решений ограждающих конструкций с расчетом приведенного сопротивления теплопередаче (за исключением светопрозрачных) с приложением протоколов теплотехнических испытаний, подтверждающих принятые расчетные теплофизические показатели строительных материалов, отличающихся от СП 23-101, и сертификата соответствия для светопрозрачных конструкций;

- принятые виды пространства под нижним и над верхним этажами с указанием температур внутреннего воздуха, принятых в расчет, наличие мансардных этажей, используемых для жилья, тамбуров входных дверей и отопления вестибюлей, остекления лоджий;

- принятые системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сведения о наличии приборов учета и регулирования, обеспечивающих эффективное использование энергии;

- специальные приемы повышения энергоэффективности здания, в том числе устройства по пассивному использованию солнечной энергии, системы утилизации тепла вытяжного воздуха, теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих в холодных подвалах, применение тепловых насосов и прочее;

- информацию о выборе и размещении источников теплоснабжения для объекта. В необходимых случаях приводится технико-экономическое обоснование энергоснабжения от автономных источников вместо централизованных.

в) сопоставление проектных решений в части энергопотребления с требованиями данных норм и их технико-экономических показателей.

г) заключение.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

### **Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в тексте**

В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы:

СНиП 21-01-97\* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

СНиП 23-01-99 "Строительная климатология";

СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий";

СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение";

СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные";

СНиП 31-02-2001 "Дома жилые многоквартирные";

СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";

СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы";

СНиП 2.08.02-89\* "Общественные здания и сооружения";

СН 2.2.4/2.1.8.562 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки";

ТСН 23-304-99 г.Москвы (МГСН 2.01-99) "Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепло- водо- электроснабжению";

ТСН 23-309-2000 Тверской области "Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по теплозащите зданий";

ТСН 23-340-2002 Санкт-Петербурга "Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите";

ГОСТ Р 1.0-92\* "Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения";

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 1.0-2004. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ Р 1.5-2002 "Государственная система стандартизации Российской Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов" (взамен ГОСТ Р 1.5-92);

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 1.5-2004. - Примечание изготовителя базы данных.

РДС 10-231-93\* "Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения сертификации в строительстве";

РДС 10-232-94\* "Система сертификации ГОСТ Р. Порядок проведения сертификации продукции в строительстве";

ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости";

ГОСТ 7076-99 "Материалы и изделия строительные. Методы определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме";

ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы контроля";

ГОСТ 21718-84 "Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения

влажности";

ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия";

ГОСТ 23250-78 "Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости";

ГОСТ 24700-99 "Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия";

ГОСТ 24816-81 "Материалы строительные. Методы определения сорбционной влажности";

ГОСТ 25380-82 "Здания и сооружения. Метод измерения тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции";

ГОСТ 25609-83 "Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения";

ГОСТ 25891-83 "Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций";

ГОСТ 25898-83 "Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию";

ГОСТ 26253-84 "Здания и сооружения. Методы определения теплоустойчивости ограждающих конструкций";

ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций";

ГОСТ 26602.1-99 "Оконные и дверные блоки. Методы определения сопротивления теплопередаче";

ГОСТ 26602.2-99 "Оконные и дверные блоки. Методы определения воздухо- и водопроницаемости";

ГОСТ 26629-85 "Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций";

ГОСТ 30256-94 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом";

ГОСТ 30290-94 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем";

ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";

ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия";

ВСН 58-88(р) Госкомархитектуры "Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий, объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения";

ВСН 61-89(р) Госкомархитектуры "Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования";

СП 12-101-98 "Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю";

СП 23-101-2000 "Проектирование тепловой защиты зданий";

СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям";

СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству. Контроль качества".

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий";

СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)

### ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Обозначение	Характеристика термина	Размерность единицы величины
1	2	3	4
<b>Б.1 Общие положения</b>			
1.1 Энергетическая эффективность здания		Свойство здания и его оборудования обеспечивать заданную потребность тепловой энергии при оптимальных параметрах микроклимата помещений. Показателем энергетической эффективности здания является удельная потребность в тепловой энергии на отопление и воздухообмен	-

1.2 Тепловой режим здания	-	Совокупность всех факторов и процессов, определяющих тепловой режим помещений здания	-
1.3 Теплозащита зданий	-	Теплозащитные свойства совокупности наружных (и внутренних) ограждающих конструкций здания сопротивляться переносу теплоты между помещениями и наружной средой, а также между помещениями с различной температурой воздуха	-
1.4 Энергетический паспорт здания	-	Документ, содержащий геометрические, энергетические, теплотехнические характеристики существующих и проектируемых зданий, их ограждающих конструкций и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов	-
1.5 Градусо-сутки	$D_d$	Показатель, представляющий собой температурно-временную характеристику района строительства здания, численно равный произведению разности температуры внутреннего воздуха и средней температуры наружного воздуха за отопительный период на продолжительность отопительного периода	°С·сут
1.6 Коэффициент остекленности фасада здания	$f$	Отношение площади светопроема к общей площади наружных стен	-
1.7 Показатель компактности здания	$k_e^{des}$	Отношение общей площади поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему	1/м
1.8 Отапливаемая площадь здания	$A_n$	Суммарная площадь этажей (в т.ч. мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, измеряемая в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь	м <sup>2</sup>

		лестничных клеток и лифтовых шахт; для общественных зданий включается площадь антресолей, галерей и балконов зрительных залов	
1.9 Полезная площадь (для общественных зданий)	$A_f$	Сумма площадей всех отапливаемых помещений здания	$\text{м}^2$
1.10 Площадь жилых помещений и кухонь	$A_f$	Сумма площадей всех общих комнат (гостиных), спален и кухонь	$\text{м}^2$
1.11 Отапливаемый объем	$V_h$	Объем, ограниченный внутренними поверхностями наружных ограждений здания (стен, покрытий (чердачных перекрытий), перекрытий пола нижнего этажа)	$\text{м}^3$
1.12 Холодный чердак	-	Пространство между неутепленными конструкциями кровли и утепленным перекрытием верхнего этажа, внутренний воздух которого сообщается с наружным воздухом	-
1.13 Теплый подвал	-	Подвал, в котором размещаются трубопроводы отопления и горячего водоснабжения	-
1.14 Холодный подвал	-	Подвал, в котором отсутствуют источники тепловыделения и пространство которого сообщается с наружным воздухом	-
1.15 Отапливаемый подвал	-	Подвал, в котором предусматриваются отопительные приборы для поддержания заданной температуры	-
1.16 Пожарная опасность	-	Возможность возникновения и/или развития пожара	-

1.17 Огнестойкость	-	Свойство строительной конструкции сопротивляться воздействию пожара и распространению его опасных факторов	-
<b>Б.2 Показатели энергоэффективности</b>			
2.1 Класс энергетической эффективности здания	<i>A</i> <i>B</i> <i>C</i> <i>D</i> <i>E</i> <i>F</i>	Буквенное обозначение уровня энергетической эффективности здания, характеризующегося определенным интервалом значений удельной потребности тепловой энергии на отопление здания	Очень высокий  Высокий  Нормальный  Пониженный  Низкий  Очень низкий
2.2 Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период	$Q_h^v$	Количество теплоты за отопительный период, необходимое для поддержания в здании нормируемых параметров теплового комфорта	МДж
2.3 Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания	$q_h^{des}$	Количество теплоты, необходимое для поддержания в здании нормируемых параметров теплового комфорта, отнесенное к единице общей отапливаемой площади здания или его объема и градусо-суткам отопительного периода	кДж/(м <sup>2</sup> ·°С·сут), кДж/(м <sup>3</sup> ·°С·сут)
2.4 Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания	$q_h^{req}$	Нормируемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление здания	кДж/(м <sup>2</sup> ·°С·сут), кДж/(м <sup>3</sup> ·°С·сут)
2.4* Расчетный коэффициент	$\eta_o^{des}$	Коэффициент, учитывающий потери в системах отопления и централизованного	-



энергетической эффективности систем отопления и централизованного теплоснабжения здания		теплоснабжения здания и степень автоматизации регулирования их оборудования	
2.5 Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и децентрализованного теплоснабжения здания	$\eta_{dec}$	Коэффициент, учитывающий потери в системах отопления и децентрализованного теплоснабжения здания и степень автоматизации регулирования их оборудования	-

\* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

## ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное)

### **Выбор конструктивных, объемно-планировочных и архитектурных решений, обеспечивающих необходимую теплозащиту зданий**

#### **В.1 Общая часть**

В.1.1 При проектировании теплозащиты зданий различного назначения следует применять, как правило, многослойные типовые конструкции и изделия полной заводской готовности, в том числе конструкции комплектной поставки, со стабильными теплоизоляционными свойствами, достигаемыми применением эффективных теплоизоляционных материалов с минимумом теплопроводных включений и стыковых соединений в сочетании с надежной гидроизоляцией, не допускающей проникновения влаги в жидкой фазе и максимально сокращающей проникновение водяных паров в толщу теплоизоляции.

Взаимное расположение отдельных слоев ограждающих конструкций должно способствовать высыханию конструкций и исключать возможность накопления влаги в ограждении в процессе эксплуатации.

В.1.2 Ограждающие конструкции должны обладать необходимой прочностью, жесткостью, устойчивостью, долговечностью, огнестойкостью и пожарной опасностью, удовлетворять общим архитектурным, эксплуатационным, санитарно-гигиеническим требованиям соответствующих глав СНиП и СанПиН. В сборных конструкциях особое внимание должно быть обращено на прочность, жесткость и долговечность соединений.

Требуемую степень долговечности ограждающих конструкций следует обеспечивать применением материалов, имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, стойкость против коррозии, высокой температуры, циклических температурных колебаний и других разрушающих воздействий окружающей среды), предусматривающими в случае необходимости специальную защиту элементов конструкций, выполняемых из недостаточно стойких материалов.

Гибкие связи многослойных стеновых ограждающих панелей должны быть только из нержавеющей стали.

В.1.3 Ограждающие конструкции следует проектировать с применением материалов и изделий, включенных в действующие каталоги номенклатуры материалов и изделий и ГОСТы. При отсутствии ГОСТа или другого нормативного документа на каждый новый вид материала или изделия должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке технические условия и получены расчетные теплофизические показатели материала согласно 4.2.6.

Ограждающие конструкции должны предусматриваться с минимальным количеством типоразмеров изделий и возможностью взаимозаменяемости применяемых элементов.

Материалы, из которых выполняются элементы ограждающих конструкций, должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения.

В.1.4 Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и увеличенным сопротивлением паропрооницанию. При выборе материалов для наружных ограждающих конструкций следует отдавать предпочтение местным строительным материалам.

При проектировании зданий для повышения пределов огнестойкости и снижения пожарной опасности внутренней и наружной поверхности стен следует предусматривать устройство облицовки из негорючих материалов или штукатурки, а для защиты от воздействия влаги и атмосферных осадков - дополнительно окраску водостойчивыми составами, выбираемыми в зависимости от материала стен и условий эксплуатации.

Ограждающие конструкции, контактирующие с грунтом, следует предохранять от грунтовой влаги путем устройства гидроизоляции согласно СП 23-101.

## **В.2 Стены**

В.2.1 По виду воспринимаемых нагрузок стены проектируются несущими, самонесущими и навесными. Несущие стены воспринимают нагрузку от собственного веса, перекрытий, покрытий, а также ветровую нагрузку. Самонесущие и навесные стены воспринимают только нагрузку от собственного веса и ветровую нагрузку, которая передается на внутренние несущие конструкции или каркас здания.

В.2.2 С теплотехнической точки зрения различают три вида наружных стен по числу основных слоев: однослойные, двухслойные и трехслойные.

Однослойные стены выполняют из конструкционно-теплоизоляционных материалов

и изделий, совмещающих несущие и теплозащитные функции. Применение блоков из ячеистого бетона плотностью не более  $500 \text{ кг/м}^3$  и эффективных многопустотных целевых мелкоштучных изделий позволяет возводить стены толщиной 500-640 мм в условиях Ленинградской области.

В трехслойных ограждениях с защитными слоями на точечных (гибких, шпоночных) связях утеплитель из минеральной ваты, стекловаты или пенополистирола с толщиной, устанавливаемой по расчету согласно 4.6 с учетом теплопроводных включений от точечных связей и указаний В.2.9. В этих ограждениях соотношение толщин наружных и внутренних слоев должно быть не менее 1:1,25 при минимальной толщине наружного слоя не менее 50 мм.

В двухслойных стенах предпочтительное расположение утеплителя снаружи. Используются два варианта наружного утеплителя: системы с наружным штукатурным слоем и системы с воздушным зазором между наружным облицовочным слоем на отnose и утеплителем. Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и надежный пароизоляционный слой.

В.2.3 При проектировании стеновых панелей в бескаркасных и каркасных зданиях, а также в зданиях из объемных бетонных блоков, заранее собранных в один монтажный элемент, вертикальные стыки панелей наружных стен должны совпадать с осями конструктивно-планировочной сетки здания. Их следует располагать в местах примыкания к внутренним стенам или перегородкам или по оси колонн в каркасных зданиях. Горизонтальные стыки панелей следует располагать на уровне верхней грани панелей перекрытий.

В.2.4 При проектировании стен из кирпича и других мелкоштучных материалов следует максимально применять облегченные конструкции в сочетании с плитами из эффективных теплоизоляционных материалов и воздушными прослойками.

Стены зданий из кирпича и керамических камней, за исключением стен с воздушными прослойками, а также стены, облицованные кирпичом, рекомендуется проектировать, как правило, без наружной штукатурки, но с расшивкой швов кладки по фасаду. При применении камней из пористой керамики рекомендуется предусматривать облицовочный слой из кирпича с анкерами из нержавеющей стали или из стеклопластика для связи с основной кладкой.

В.2.5 При проектировании стен с неventилируемыми воздушными прослойками следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- размер прослойки по высоте не должен быть более высоты этажа и не более 6 м, размер по толщине - не менее 60 мм и не более 100 мм; допускается толщина воздушной прослойки 40 мм в случае обеспечения гладких поверхностей внутри прослойки и не менее 10 мм при устройстве отражательной теплоизоляции;

- воздушные прослойки между ограждающими конструкциями и горючим утеплителем следует разделять глухими диафрагмами из негорючих материалов на участки размерами не более  $3 \text{ м}^2$ ;

- воздушные прослойки рекомендуется располагать ближе к холодной стороне ограждения.

В.2.6 При проектировании стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм и ее следует размещать между наружным слоем и теплоизоляцией; следует предусматривать рассечки воздушного потока по высоте каждые три этажа из перфорированных перегородок;

- наружный слой стены должен иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета  $7500 \text{ мм}^2$  на  $20 \text{ м}^2$  площади стен, включая площадь окон;

- нижние (верхние) вентиляционные отверстия, как правило, следует совмещать с цоколями (карнизами), причем для нижних отверстий предпочтительно совмещение функций вентиляции и отвода влаги;

- применять жесткие теплоизоляционные материалы плотностью не менее  $80-90 \text{ кг/м}^3$ , имеющие на стороне, обращенной в прослойку, ветро-воздухозащитные паропроницаемые пленки типа "Тайвек" или кашированные стеклотканью, либо предусматривать обязательную защиту поверхности теплоизоляции, обращенную в прослойку, стеклосеткой с ячейками не более  $4 \times 4 \text{ мм}$  или стеклотканью, прикрепляя ее к теплоизоляции при помощи армирующей массы; не следует применять горючие утеплители; применение мягких теплоизоляционных материалов не рекомендуется;

- при использовании в качестве наружного слоя облицовки из плит искусственных или натуральных камней горизонтальные швы должны быть раскрыты (не должны заполняться уплотняющим материалом).

В.2.7 Тепловую изоляцию наружных стен следует стремиться проектировать непрерывной в плоскости фасада здания. Такие элементы ограждений, как внутренние перегородки, колонны, балки, вентиляционные каналы и другие не должны нарушать целостности слоя теплоизоляции. Воздуховоды, вентиляционные каналы и трубы, которые частично проходят в толще ограждений, следует заглублять до теплой поверхности теплоизоляции. Следует обеспечить плотное примыкание теплоизоляции к сквозным теплопроводным включениям. При этом приведенное сопротивление теплопередаче с теплопроводными включениями должно быть не менее требуемых величин согласно 4.3.1 или 4.4.2.

При применении новых теплоизоляционных материалов, расчетные теплотехнические характеристики которых не приведены в СП 23-101, эти характеристики следует принимать согласно теплотехническим испытаниям, проведенным аккредитованными испытательными лабораториями.

При применении в ограждающих конструкциях горючих утеплителей, оконные и другие проемы по периметру следует обрамлять полосами шириной не менее 200 мм из минераловатного утеплителя плотностью не менее  $80-90 \text{ кг/м}^3$ . Эти конструкции должны сопровождаться протоколами натурных огневых испытаний и разрешениями Госпожарнадзора к применению на территории региона. При выборе типа ограждающей

конструкции следует учитывать степень огнестойкости здания, класс функциональной и конструктивной пожарной опасности здания в соответствии со СНиП 21-01.

В.2.8 При наличии в конструкции теплозащиты теплопроводных включений необходимо учитывать следующее:

- несквозные включения целесообразно располагать ближе к теплой стороне ограждения;

- в сквозных, главным образом, металлических включениях (профилях, стержнях, болтах, оконных рамах) следует, как правило, предусматривать вставки (разрывы мостиков холода) из материалов с коэффициентом теплопроводности не выше 0,35 Вт/(м·°С).

В.2.9 Приведенное сопротивление теплопередаче  $R_o^r$ , м<sup>2</sup>·°С/Вт, для наружных стен следует определять согласно СП 23-101 для фасада здания, либо для одного промежуточного этажа с учетом откосов проемов без учета их заполнений с проверкой условия 4.3.6 на участках в зонах теплопроводных включений.

Коэффициент теплотехнической однородности  $r$  с учетом теплотехнических однородностей, оконных откосов и примыкающих внутренних ограждений проектируемой конструкции для:

- панелей промышленного изготовления должен быть не менее нормативных величин, установленных в СП 23-101;

- для стен жилых зданий из кирпича с утеплителем - не менее 0,74 при толщине стены 510 мм.

Значение коэффициента  $r$  проектируемой конструкции следует определять согласно СП 23-101. Если в проектируемой конструкции ограждения достигнуть нормативных величин  $r$  не удастся, то такую конструкцию рекомендуется снять с дальнейшего проектирования.

### **В.3 Крыши, чердаки, покрытия, мансарды**

В.3.1 Покрытия жилых и общественных зданий могут быть бесчердачными (совмещенными) и отдельной конструкции, верхнее и нижнее перекрытия которой образуют чердачное пространство. Если утепленное чердачное пространство оборудовано отопительными приборами, то такой чердак является отапливаемым (мансардным этажом).

Крыши с холодным чердаком разрешается применять в жилых зданиях любой этажности. Для зданий 5 этажей и менее допускается проектировать чердачные крыши скатными с кровлей из штучных материалов.

В.3.2 В крыше с холодным чердаком внутреннее пространство должно вентилироваться наружным воздухом через отверстия в стенах, площадь сечения которых при железобетонном покрытии должна быть не менее 0,002 площади перекрытия. При скатной кровле из штучных материалов (асбестоцементных листов, черепицы) чердачное пространство вентилируется через зазоры между его листами, поэтому вентиляционные отверстия допускается уменьшать до 0,001 площади перекрытия.

В.3.3 При крыше с холодным чердаком теплоизоляция укладывается по чердачному перекрытию. Теплоизоляционный слой по периметру чердака на ширину не менее 1 м рекомендуется защищать от увлажнения. Вентиляционные шахты и вытяжки канализационных стояков при холодном чердаке с выпуском воздуха наружу должны быть утеплены выше чердачного перекрытия.

В.3.4 Плиты покрытия крыш с холодным чердаком рекомендуется проектировать в виде ребристых тонкостенных панелей из железобетона: ребрами вниз - при рулонной кровле и ребрами вверх - при безрулонной кровле. Толщину полки кровельных плит рекомендуется применять не менее 40 мм, а толщину без рулонного лотка - не менее 60 мм.

В.3.5 Бесчердачные покрытия (совмещенные крыши) могут устраиваться неветилируемые и вентилируемые. Невентилируемые покрытия следует предусматривать в тех случаях, когда в конструкции покрытия путем применения пароизоляции и других мероприятий исключается недопустимое влагонакопление в холодный период года. Вентилируемые покрытия надлежит предусматривать в тех случаях, когда конструктивные меры не обеспечивают нормального влажностного состояния конструкций.

В жилых и общественных зданиях рекомендуется применение вентилируемых совмещенных крыш.

В.3.6 Рекомендуемая конструкция бесчердачного вентилируемого покрытия (совмещенной) крыши может содержать следующие слои, считая от нижней поверхности:

- несущая конструкция;
- пароизолирующий слой;
- теплоизолирующий слой;
- вентилируемая прослойка, служащая для удаления влаги из конструкции покрытия или для его охлаждения;
- основание под гидроизоляцию (стяжка или кровельная плита при щелевых вентилируемых прослойках);
- многослойный гидроизолирующий кровельный ковер.

Волокнистые теплоизоляционные материалы в вентилируемых покрытиях должны быть защищены от воздействия вентилируемого воздуха паропроницаемыми пленочными покрытиями.

В.3.7 Осушающие воздушные прослойки и каналы следует располагать над теплоизоляцией или в верхней зоне последней. Минимальный размер поперечного сечения этих прослоек не должен быть менее 40 мм. Приточные отверстия следует устраивать в карнизной части, а вытяжные - с противоположной стороны здания или в коньке. Суммарное сечение как приточных, так и вытяжных отверстий рекомендуется назначать в пределах 0,002-0,001 от горизонтальной проекции покрытия.

В.3.8 Несущую часть мансардных этажей следует проектировать из поперечных двухпролетных металлических или деревянных рам, с продольным шагом 2,6-3,2 м, которые опираются на несущие конструкции нижерасположенной части здания.

#### **В.4 Светопрозрачные ограждающие конструкции**

В.4.1 Заполнения светопроемов совокупности ограждающих конструкций зданий выполняются в виде двойного или тройного остекления (стеклопакетов и отдельных стекол) закрепляемых в переплетах, выполняемых из малотеплопроводных материалов. Необходимым условием применения заполнений световых проемов в проектируемых зданиях является наличие сертификата соответствия системы сертификации ГОСТ Р на выбранную светопрозрачную конструкцию (оконный блок, зенитный фонарь, мансардный оконный блок).

В.4.2 Оконные блоки с деревянными или пластмассовыми переплетами (ГОСТ 23166, ГОСТ 24700, ГОСТ 30674) следует размещать в оконном проеме на глубину обрамляющей "четверти" (50-120 мм) от плоскости фасада теплотехнически однородной стены или посередине теплоизоляционного слоя в многослойных конструкциях стен. Оконные блоки следует закреплять на более прочном (наружном или внутреннем) слое стены. При выборе окон с пластмассовыми переплетами следует отдавать предпочтение конструкциям, имеющим уширенные коробки (не менее 90 мм).

В.4.3 Заполнение зазоров в примыканиях окон и балконных дверей к конструкциям наружных стен рекомендуется проектировать с применением вспенивающихся синтетических материалов. Все притворы окон и балконных дверей должны содержать уплотнительные прокладки (не менее двух) из силиконовых материалов или морозостойкой резины. Установку стекол следует производить с применением силиконовых мастик.

Допускается применение двухслойного остекления вместо трехслойного для окон и балконных дверей, выходящих внутрь остекленных лоджий.

В.4.4 С целью организации требуемого воздухообмена, как правило, следует предусматривать специальные приточные отверстия (клапаны) в ограждающих конструкциях, либо щелевые приточные устройства в переплетах окон или рамах при использовании современных (воздухопроницаемость притворов по сертификационным испытаниям  $1,5 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$  и ниже) конструкций окон.

В.4.5 При разработке объемно-планировочных решений проектов зданий следует избегать одновременного размещения окон по обеим наружным стенам угловых комнат. В случае помещений большой глубины необходимо предусматривать двухстороннее (на противоположных стенах) или угловое расположение окон.

В.4.6 Заполнение светопроемов в мансардных покрытиях выполняют в двух вариантах:

в плоскости покрытия - оконными блоками типа "Велюкс";

- устройством люкарен, в которых вертикально монтируют оконные блоки в пластмассовых и деревянных переплетах, в том числе типа "Велюкс".

В.4.7 При устройстве мансардных окон следует предусматривать надежную в

эксплуатации гидроизоляцию примыкания кровли к оконному блоку. Плоскости откосов наклонных светопроемов в мансардных этажах следует проектировать под углом  $135^\circ$  к поверхности остекления.

В.4.8 В зависимости от назначения зенитные фонари выполняют глухими и открывающимися. В глухих фонарях надежнее выполняется примыкание светопропускающего заполнения к опорному стакану. Открывающиеся зенитные фонари предназначены для вентиляции помещений, а также для дымоудаления во время пожара.

В.4.9 Общими элементами зенитных фонарей, применяемых в общественных зданиях, являются светопропускающее заполнение, опорный стакан, механизмы открывания. Светопропускающее заполнение может быть выполнено в виде многослойных куполов и оболочек из органического и силикатного стекла, стеклопакетов. Опорные стаканы изготавливают из листовой стали, холодногнутых и стальных профилей, а также из железобетона, керамзитобетона, асбестоцемента и других материалов и утепляют эффективными теплоизоляционными материалами. Стаканы устанавливают по периметру светопроемов в покрытиях зданий. Открываемые зенитные фонари, используемые для дымоудаления, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в месте их установки) управление.

В.4.10 Элементы светопропускающего заполнения закрепляют в конструкции фонаря через упругие прокладки из листовой резины, резиновых профилей, поролона, гернита, а места примыкания герметизируют специальными герметиками.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное)

### **Методика заполнения и расчета параметров энергетического паспорта**

Г.1 Перед заполнением формы энергетического паспорта следует привести краткое описание проекта здания. При этом указывается этажность здания, количество и типы секций, количество квартир и место строительства. Приводится характеристика наружных ограждающих конструкций: стен, окон, покрытия или чердака, подвала, подполья, а при отсутствии пространства под первым этажом - полов по грунту. Указывается источник теплоснабжения здания и характер разводки трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

Девятиэтажное 3-секционное жилое здание серии 121 предназначено для строительства в Выборге. Здание состоит из двух торцевых секций и одной рядовой. Общее количество квартир - 108. Стены здания состоят из трехслойных железобетонных панелей на гибких связях с утеплителем из пенополистирола, окна с трехслойным остеклением в раздельно-спаренных деревянных переплетах. Покрытие бесчердачное - трехслойные железобетонные плиты с утеплителем из пенополистирола. Подвал - неотапливаемый. Здание подключено к централизованной системе теплоснабжения.

Г.2 В разделе "Общая информация о проекте" приводится следующая информация:

Адрес здания - Город или населенный пункт Ленинградской области, название улицы и номер здания; в данном примере - Выборг;

Тип здания - в соответствии с 7.3.2; в данном примере - 9-этажное трехсекционное



Разработчик проекта - название головной проектной организации; в данном примере - ЦНИИЭЖилища

Адрес и телефон разработчика - почтовый адрес, номер телефона и факса дирекции; в данном примере - Москва, Дмитровское ш., д.9б, т.(095)9762819

Шифр проекта - номер проекта повторного применения или индивидуального проекта, присвоенный проектной организацией; в данном примере - серия 121.

Г.III В разделе "Расчетные условия" приводятся климатические данные для города или пункта Ленинградской области и принятые температуры помещений (здесь и далее нумерация приведена согласно 7.4 настоящих норм):

1 Расчетная температура внутреннего воздуха  $t_{int}$  принимается по таблице 4.2. Для жилых зданий  $t_{int} = 20$  °С.

2 Расчетная температура наружного воздуха  $t_{ext}$ . Принимается значение средней температуры наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по таблице 4.1. Для Выборга  $t_{ext} = -25$  °С.

3 Расчетная температура "теплого" подвала  $t_{int}^f$ . При наличии в подвале труб систем отопления и горячего водоснабжения эта температура принимается равной плюс 2 °С, исходя из расчета теплового баланса системы, включающей подвал и вышерасположенные жилые помещения. В данном примере подвал неотапливаемый.

4 Продолжительность отопительного периода  $z_{ht}$ . Принимается по таблице 4.3. Для Выборга  $z_{ht} = 226$  сут.

5 Средняя температура наружного воздуха за отопительный период  $t_{ext}^{av}$ . Принимается по таблице 4.1. Для Выборга  $t_{ext}^{av} = -2,2$  °С.

6 Градусо-сутки отопительного периода  $D_d$  принимаются по таблице 4.3. Для Выборга  $D_d = 5017$  °С·сут.

Г.IV В разделе "Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания" приводятся данные, характеризующие здания.

7-10 Все характеристики по этим пунктам принимаются по проекту здания.

Г.V В разделе "Объемно-планировочные параметры здания" вычисляются в соответствии с требованиями 4.2.7 площадные и объемные характеристики и объемно-планировочные показатели:

11 Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания  $A_g^{sum}$ , устанавливается по внутренним размерам "в свету" (расстояния между внутренними

поверхностями наружных ограждающих конструкций, противостоящих друг другу).

Площадь стен, включающих окна, балконные и входные двери в здание, витражи,  $A_{w+F+ed}$ , м<sup>2</sup>, определяется по формуле

$$A_{w+F+ed} = P_{st} \cdot H_h, \quad (\Gamma.1)$$

где  $P_{st}$  - длина периметра внутренней поверхности наружных стен этажа, м;  
 $H_h$  - высота отапливаемого объема здания, м.

$$A_{w+F+ed} = 160,6 \cdot 24 = 3855 \text{ м}^2.$$

Площадь наружных стен  $A_w$ , м<sup>2</sup>, определяется по формуле

$$A_w = A_{w+F+ed} - A_F, \quad (\Gamma.2)$$

где  $A_F$  - площадь окон, определяется как сумма площадей всех оконных проемов.

Для рассматриваемого здания  $A_F = 694 \text{ м}^2$ .

Тогда  $A_w = 3855 - 694 = 3161 \text{ м}^2$ .

Площадь покрытия  $A_c$ , м<sup>2</sup>, и площадь перекрытия над подвалом  $A_f$ , м<sup>2</sup>, равны площади этажа  $A_{st}$

$$A_c = A_f = A_{st} = 770 \text{ м}^2.$$

Общая площадь наружных ограждающих конструкций  $A_g^{sum}$  определяется по формуле

$$A_g^{sum} = A_{w+F+ed} + A_c + A_f = 3855 + 770 + 770 = 5395 \text{ м}^2. \quad (\Gamma.3)$$

12-14 Площадь отапливаемых помещений  $A_h$  и площадь жилых помещений и кухонь  $A_l$  определяются по проекту

$$A_h = 5256 \text{ м}^2;$$
$$A_l = 3416 \text{ м}^2.$$

15 Отапливаемый объем здания  $V_h$ , м<sup>3</sup>, вычисляется как произведение площади этажа,  $A_{st}$ , м<sup>2</sup>, (площади, ограниченной внутренними поверхностями наружных стен) на высоту  $H_h$ , м, этого объема, представляющую собой расстояние от пола первого этажа до потолка последнего этажа.

$$V_h = A_{st} \cdot H_h = 770 \cdot 24 = 18480 \text{ м}^3. \quad (\Gamma.4)$$

16-17 Показатели объемно-планировочного решения здания определяются по формулам:

- коэффициент остекленности фасадов здания  $P$

$$P = A_F / A_{w+F+ed} = 694 / 3855 = 0,18 > P^{req} = 0,18. \quad (\Gamma.5)$$

- показатель компактности здания  $k_e^{des}$

$$k_e^{des} = A_e^{sum} / V_h = 5395 / 18480 = 0,29 < k_e^{req} = 0,32. \quad (\Gamma.6)$$

Г. VI Раздел "Энергетические показатели" включает теплотехнические и теплоэнергетические показатели.

#### Теплотехнические показатели

18 Согласно СНиП 23-02 приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений  $R_o^r$ ,  $\text{м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ , должно приниматься не ниже нормируемых значений  $R_o^{req}$ , которые устанавливаются по таблице 4 СНиП 23-02 в зависимости от градусо-суток отопительного периода. Для  $D_d = 5017 \text{ °C} \cdot \text{сут}$  требуемое сопротивление теплопередаче равно для:

- стен  $R_w^{req} = 3,16 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ ;

- окон и балконных дверей  $R_F^{req} = 0,526 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ ;

- покрытия бесчердачного  $R_c^{req} = 4,71 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ ;

- перекрытия над неотапливаемым подвалом  $R_f^{req} = 4,16 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ .

Согласно настоящим нормам в случае удовлетворения главному требованию  $q_e^{des} \leq q_e^{req}$  по удельному энергопотреблению приведенное сопротивление теплопередаче  $R_o^r$  для отдельных элементов наружных ограждений могут приниматься ниже требуемых значений. В рассматриваемом случае для стен здания приняли  $R_w^r = 2,6 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ , что ниже требуемых значений, для покрытия -  $R_c^r = 4,71 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ , для перекрытия над неотапливаемым подвалом -  $R_f^r = 4,16 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ . Для заполнения оконных и балконных проемов приняли окна и балконные двери с трехслойным остеклением в раздельно-спаренных деревянных переплетах  $R_F^r = 0,55 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ .

19 Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания  $K_m^{tr}$ , Вт/(м<sup>2</sup>·°C), определяется согласно формуле (4.14)

$$K_m^{tr} = 1,13 \cdot (3161/2,6 + 694/0,55 + 770/4,71 + 0,9 \cdot 770/4,16) / 5395 = 0,588 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{°C)}.$$

20 Требуемая кратность воздухообмена жилого здания  $n_a$ , ч<sup>-1</sup>, согласно СНиП 31-01 устанавливается из расчета 3 м<sup>3</sup>/ч удаляемого воздуха на один м<sup>2</sup> жилых помещений и кухонь по формуле

$$n_a = 3 \cdot A_t / (\beta_v V_h), \quad (\text{Г.7})$$

где  $A_t$  - площадь жилых помещений и кухонь, м<sup>2</sup>;

$\beta_v$  - коэффициент, учитывающий долю внутренних ограждающих конструкций в отапливаемом объеме здания, принимаемый равным 0,85;

$V_h$  - отапливаемый объем здания, м<sup>3</sup>.

$$n_a = 3 \cdot 3416 / (0,85 \cdot 18480) = 0,652 \text{ ч}^{-1}.$$

21 Условный (инфильтрационный) коэффициент теплопередачи здания  $K_m^{inf}$ , Вт/(м<sup>2</sup>·°C), определяется по формуле (4.15)

$$K_m^{inf} = 0,28 \cdot 1 \cdot 0,652 \cdot 0,85 \cdot 18480 \cdot 1,304 \cdot 0,8 / 5395 = 0,555 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{°C)}.$$

22 Общий коэффициент теплопередачи здания  $K_m$ , Вт/(м<sup>2</sup>·°C), определяется по формуле (4.13)

$$K_m = 0,588 + 0,555 = 1,143 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{°C)}.$$

### Теплоэнергетические показатели

23 Общие теплотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период  $Q_h$ , МДж, определяются по формуле (4.12)

$$Q_h = 0,0864 \cdot 1,143 \cdot 5017 \cdot 5395 = 2672338 \text{ МДж}.$$

24 Удельные бытовые тепловыделения  $q_{int}$ , Вт/м<sup>2</sup>, следует устанавливать исходя из расчетного удельного электро- и газопотребления здания, но не менее 10 Вт/м<sup>2</sup>. В нашем случае принято 14 Вт/м<sup>2</sup>.

25 Бытовые тепlopоступления в здание за отопительный период  $Q_{int}$ , МДж,

определяются по формуле (4.18)

$$Q_{int} = 0,0864 \cdot 14 \cdot 226 \cdot 3416 = 933831 \text{ МДж.}$$

26 Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период  $Q_s$ , МДж, определяются по формуле (4.19)

$$Q_s = 0,5 \cdot 0,76 \cdot (664 \cdot 347 + 1235 \cdot 347) = 250402 \text{ МДж.}$$

27 Потребность тепловой энергии на отопление здания за отопительный период  $Q_h^y$ , МДж, определяется по формуле (4.11а)

$$Q_h^y = [2672338 - (933831 + 250402) \cdot 0,8] \cdot 1,13 = 1949196 \text{ МДж.}$$

28 Удельная потребность тепловой энергии на отопление здания  $q_h^{des}$ , кДж/(м<sup>2</sup>·°С·сут), определяется по формуле (4.10)

$$q_h^{des} = 1949196 \cdot 103 / (5256 \cdot 5017) = 73,92 \text{ кДж/(м}^2 \cdot \text{°С} \cdot \text{сут).}$$

29 Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы отопления и централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты  $\eta_o^{des}$  вычисляется согласно разделу 5. В рассматриваемом случае здание подключено к существующей системе централизованного теплоснабжения, поэтому принимают  $\eta_o^{des} = 0,5$ .

30 Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы отопления и децентрализованного теплоснабжения здания от источника теплоты  $\eta_{dec}$  вычисляется согласно разделу 5 по данным проекта. В рассматриваемом случае принимают  $\eta_{dec} = 0,5$  тем, чтобы получить при расчете по формуле (4.5)  $\eta = 1$ .

31 Требуемая удельная потребность тепловой энергии на отопление здания,  $q_h^{req}$  принимается в соответствии с таблицей 4.6б равной 76 кДж/(м<sup>2</sup>·°С·сут).

Следовательно, проект здания соответствует требованиям настоящих норм.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ Д (справочное)

Таблица Д1 - Эффективные теплоизоляционные материалы с улучшенными теплофизическими характеристиками

N	Материал	Характеристики материалов в сухом состоянии	Расчетные коэффициенты (при условиях
---	----------	---	--------------------------------------

п п					Расчетное массовое отноше ние влаги в матери але (при условия х эксплу -тации Б) $w, \%$	эксплуатации Б по таблице 2 СНиП 23- 02)		
		Плот - ност ь $\rho_0,$ кг/м <sup>3</sup>	Удельная тепло- емкость $c_0,$ кДж/ (кг·°С)	Коэф - фици ент тепл о- пров од- ност и $\lambda_v,$ Вт/ м·°С )		тепло- прово д- ности, $\lambda_{вт}/$ (м·°С)	тепло ус- воени я (при перио де 24 ч) $\varepsilon,$ Вт/(м <sup>2</sup> ·°С)	паро- проница е- мости $\mu,$ мг/(м·ч· Па)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Изделия из стеклянного штапельного волокна "Флайдер-Чудово" (г.Чудово)</b>								
1	Маты М-11	11	0,84	0,048	5	0,055	0,22	0,70
2	То же М-15	15	0,84	0,046	5	0,053	0,25	0,68
3	То же М-17	17	0,84	0,044	5	0,053	0,26	0,66
4	То же М-25	25	0,84	0,04	5	0,050	0,31	0,61
5	Плита П-15	15	0,84	0,046	5	0,055	0,25	0,55
6	То же П-17	17	0,84	0,044	5	0,053	0,26	0,54
7	То же П-20	20	0,84	0,04	5	0,048	0,27	0,53
8	То же П-30	30	0,84	0,04	5	0,046	0,32	0,52
9	То же П-35	35	0,84	0,039	5	0,046	0,35	0,52

10	То же П-45	45	0,84	0,039	5	0,045	0,39	0,51
11	То же П-60	60	0,84	0,038	5	0,045	0,45	0,51
12	То же П-75	75	0,84	0,04	5	0,047	0,52	0,50
13	То же П-85	85	0,84	0,044	5	0,050	0,57	0,50
<b>Плитный пенополистирол "Радослав" г.Переславль-Залесский)</b>								
14	Плита 18	18	1,34	0,042	10	0,043	0,32	0,02
15	То же 24	24	1,34	0,040	10	0,041	0,36	0,02
<b>Изделия "Роквул" и ЗАО "Минеральная вата" г.Железнодорожный</b>								
16	Маты минераловатные ЗАО "Минеральная вата" ТУ 5762-007-45757203-00	25-50	0,84	0,036	5	0,045	0,35	0,37
17	Плиты минераловатные ЗАО "Минеральная вата" ТУ 5762-001-45757203-99; ТУ 5762-003-45757203-99; NE 5762-005-45757203-99	180	0,84	0,038	5	0,048	0,81	0,3
18	То же	140-175	0,84	0,037	5	0,046	0,75	0,31

19	То же	80-125	0,84	0,036	5	0,045	0,59	0,32
20	То же ТУ 5762-009-45757203-00	40-60	0,84	0,035	5	0,044	0,41	0,35
21	То же ТУ 5762-004-45757203-99	25-45	0,84	0,036	5	0,045	0,35	0,3

Примечание - Расчетные значения приведены по данным испытаний, выполненных в НИИСФ.

### ПРИЛОЖЕНИЕ Е (справочное)

Таблица Е1 - Рекомендуемые светопрозрачные конструкции

NN пп	Заполнение светового проема в деревянных и пластмассовых переплетах	Приведенное сопротивление теплопередаче $R_F^r$ , $\text{м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$
1	Двойное остекление в отдельных переплетах с твердым селективным покрытием внутреннего стекла	0,48
2	Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах	0,55
3	Однокамерный стеклопакет из стекла:  с твердым селективным покрытием  с мягким селективным покрытием	0,51  0,56
4	Двухкамерный стеклопакет из стекла:	



	обычного (с межстекольным расстоянием 6 мм)	0,51
	обычного (с межстекольным расстоянием 12 мм)	0,54
	с твердым селективным покрытием	0,58
5	Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в отдельных переплетах	0,56

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  
(обязательное)

Таблица Ж1 - Указатель обозначений основных индексов

Обозначение	Расшифровка обозначения
<i>a</i>	- воздушная среда
<i>a.l</i>	- воздушная прослойка
<i>av</i>	- средняя величина
<i>b</i>	- подвал, подполье
<i>b.c</i>	- перекрытие подвала
<i>b.w</i>	- стены подвала
<i>bal</i>	- баланс
<i>c</i>	- покрытие, потолок

<i>cal</i>	- рассчитанное значение
<i>con</i>	- условная расчетная величина
<i>d</i>	- сутки, точка росы
<i>des</i>	- проектное значение
<i>e, ext</i>	- компактность, наружная среда или ограждение
<i>ed</i>	- двери и ворота
<i>eq</i>	- эквивалентное значение
<i>f</i>	- пол
<i>F</i>	- окно
<i>g</i>	- чердак
<i>g.c</i>	- покрытие, крыша чердака
<i>g.f</i>	- чердачное перекрытие
<i>g.w</i>	- стены чердака

<i>h</i>	- теплота
<i>h.l</i>	- теплопотери помещения
<i>hor</i>	- горизонт
<i>ht</i>	- отопление
<i>i, int</i>	- внутренняя среда
<i>i</i>	- целочисленное перечисление
<i>ins</i>	- теплоизоляция
<i>inf</i>	- инфильтрационная составляющая
<i>k</i>	- конструкция
<i>l</i>	- площадь жилая
<i>m</i>	- элемент ограждающей конструкции, предельное целочисленное значение
<i>max</i>	- максимальное значение
<i>min</i>	- минимальное значение
<i>n</i>	- нормативное значение, предельное целочисленное значение
<i>o</i>	- нормативное значение, обозначение градуса, показатель в сухом

	состоянии
<i>p</i>	- водяной пар, агрессивная среда
<i>r</i>	- приведенное значение
<i>req</i>	- требуемое значение
<i>s</i>	- солнечная радиация, грунт
<i>se , si</i>	- наружная, внутренняя поверхности соответственно
<i>scy</i>	- зенитный фонарь
<i>sum</i>	- суммарное значение
<i>t</i>	- температура
<i>tr</i>	- трансмиссионная составляющая
<i>V</i>	- объем
<i>ven</i>	- вентиляционная составляющая
<i>vr</i>	- паропроницание
<i>w</i>	- стена, показатель во влажном состоянии

$y$	- год
$\tau$	- температура поверхности
1, 2, 3,.	- порядковая нумерация символа
A, B	- наименование условий эксплуатации

Электронный текст документа  
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:  
официальное издание  
/ Правительство Ленинградской области. - СПб., 2004